



PÕLLUMAJANDUSAMET
VILJANDI KESKUS

OTSUS

Viljandi

26. mai 2011 nr 14-1.14/446


**“330/110 kV õhuliini L105A Tartu-Sindi
rekonstrueerimine II ehitusetapp, Puhja-Viljandi”
projekti (töö nr KPL1010-K2.1) kooskõlastamine**

Maaparandusseaduse §47 lg 1 ja põllumajandusministri 23.09.2009 määruse nr 97
“Põllumajandusameti põhimäärus” § 26 lg 3 p 1 alusel ning lähtudes Empower AS poolt 16.05.2011
esitatud muu ehitise ehitusprojekti kooskõlastuse taotlusest nr 14-15/1556.

Otsustan:

Kooskõlastada Empower AS (reg. kood 11445550) poolt koostatud projekti (töö nr KPL1010-K2.1)
“330/110 kV õhuliini L105A Tartu-Sindi rekonstrueerimine II ehitusetapp, Puhja Viljandi”
maaparandusehitise kooskõlastamise teatistes toodud tingimustel (lisatud).

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest, esitades
vaide Põllumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse
Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Aivar Kustavus
Viljandi keskuse juhataja



Lisa: Muu ehitise ehitusprojekti kooskõlastamise teatised 24 tk

Heikki Eller 434 2262, heikki.eller@pma.agri.ee

PMA 001790



PÕLLUMAJANDUSAMET
VILJANDI KESKUS

Edi Valgemäe
Empower AS
Ringtee 63A
Õssu küla
Ülenurme vald
61713 TARTUMAA

26.05.2011 nr 14-1.14/446-1

Keskuse juhataja otsuse väljastamine

Väljastame Teile keskuse juhataja 26.05.2011 otsuse nr 14-1.14/446 ja maaparandusehitise maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti kooskõlastamise teatised "330/110 kV õhuliini L105A Tartu-Sindi rekonstrueerimine II ehitusetapp, Puhja-Viljandi" projekti (töö nr KPL1010-K2.1) kooskõlastamise kohta.

Lugupidamisega

Aivar Kustavus
Viljandi keskuse juhataja

- Lisad: 1. Viljandi keskuse juhataja otsus
2. Muu ehitise ehitusprojekti kooskõlastamise teatised 24 tk

Heikki Eller 434 2262, heikki.eller@pma.agri.ee

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1605-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	3	9	4	0	0	2	0	0	2	0
Ehitise nimetus	Jämejala I							kood	0	0	1		

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa							Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme							Telefon	5295 549				
Küla / alev	Õssu küla							Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A							E-post	edi.valgema@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	89201:003:0472												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise				Eesvoolu			
330/110 kV õhuliin				Nimetus			
Viljandimaa				Maakond			
-				Vald			
-				Küla / alev			

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1. Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2. Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124; 125; 127; 132; 133; 139; 140; 141; 153; 154; 155; 161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1621-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	8	0	0	0	1	0	0	4	0
Ehitise nimetus	Kimmeli-Kooli							kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	aktsiaselts Roger Puit												
Katastritunnus	89202:001:0098												
Omaniku nimi	Geoffrey Robert Longhurst												
Katastritunnus	89202:001:0082												
Omaniku nimi	Kati Grauberg-Longhurst												
Katastritunnus	89202:001:0082												
Omaniku nimi	Viktor Trippel												
Katastritunnus	89202:001:0920												
Omaniku nimi	Osaühing Sakala Põldur												
Katastritunnus	89201:006:1840												
Omaniku nimi	Are Moora												
Katastritunnus	89201:006:0114												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu
330/110 kV õhuliin	Nimetus	
Viljandimaa	Maakond	-
-	Vald	-
-	Küla / alev	-

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1622-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	2	0	5	0	0	2	0	0	1	0
Ehitise nimetus	Kooli-Keskuse							kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgema@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Metsavaldused OÜ												
Katastritunnus	32802:003:0471												

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	32802:003:0822												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise	Eesvoolu		
330/110 kV õhuliin	Nimetus		
Viljandimaa	Maakond	-	
-	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte tingimused	Kooskõlastatud
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaa ³ / ₄ taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaa ³ / ₄ ikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1623-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	2	0	5	0	0	2	0	0	1	1
Ehitise nimetus	Kooli-Keskuse							kood	0 0 1				

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa							Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme							Telefon	5295 549				
Küla / alev	Õssu küla							Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A							E-post	edi.valgema@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	32802:003:0822												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise				Eesvoolu			
330/110 kV õhuliin				Nimetus			
Viljandimaa				Maakond			
-				Vald			
-				Küla / alev			

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1624-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	8	2	0	0	1	0	0	1	0
Ehitise nimetus	Kuude							kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgema@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Aktsiaselts Ekseko												
Katastritunnus	89201:006:0010												
Omaniku nimi	Mare Villems												
Katastritunnus	89201:006:1680												
Omaniku nimi	Mare Villems												
Katastritunnus	89201:006:0770												
Omaniku nimi	Vaiki Vares												
Katastritunnus	89201:006:0690												
Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	89201:006:0099												
Omaniku nimi	Urve Kubo-Andres												
Katastritunnus	89201:006:0511												
Omaniku nimi	Kristiina Susi												
Katastritunnus	89201:006:0511												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
330/110 kV õhuliin	Nimetus		
Viljandimaa	Maakond	-	
-	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1625-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	8	0	0	0	1	0	1	6	0
Ehitise nimetus	Kuude							kood	0 0 2				

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa							Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme							Telefon	5295 549				
Küla / alev	Õssu küla							Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A							E-post	edi.valgema@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Aktsiaselts Ekseko												
Katastritunnus	89201:006:0010												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise				Eesvoolu			
330/110 kV õhuliin				Nimetus			
Viljandimaa				Maakond			
-				Vald			
-				Küla / alev			

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	
	tingimused	Kooskõlastatud
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1628-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	8	0	0	0	1	0	0	7	0
Ehitise nimetus	Mursi							kood			0	0	2

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgema@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Ilmar Kookmaa												
Katastritunnus	89201:006:0870												
Omaniku nimi	Küllli Rätsepp												
Katastritunnus	89201:006:0870												
Omaniku nimi	Katre Pukk												
Katastritunnus	89201:006:0870												
Omaniku nimi	Toivo Nilson												
Katastritunnus	89201:006:0831												
Omaniku nimi	Elvi Männisalu												
Katastritunnus	89201:006:0831												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
330/110 kV õhuliin	Nimetus		
Viljandimaa	Maakond	-	
-	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte tingimused	Kooskõlastatud
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1629-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	2	0	7	0	0	2	0	0	2	0
Ehitise nimetus	Orri-Leie							kood	0	0	1		

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa							Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme							Telefon	5295 549				
Küla / alev	Õssu küla							Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A							E-post	edi.valgema@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Alari Pullisaar												
Katastritunnus	32802:003:0861												
Omaniku nimi	Raimond Must												
Katastritunnus	32802:003:0121												
Omaniku nimi	Silvi Aints												
Katastritunnus	32802:003:1141												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
330/110 kV õhuliin	Nimetus		
Viljandimaa	Maakond	-	
-	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte tingimused	Kooskõlastatud
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaa ^{3/4} taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaa ^{3/4} ikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1630-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	0	2	0	8	3	8	0	0	0	0	0	9
Ehitise nimetus	Orri-Leie							kood	0	0	1		

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa							Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme							Telefon	5295 549				
Küla / alev	Õssu küla							Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A							E-post	edi.valgema@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Raimond Must												
Katastritunnus	32802:003:0121												
Omaniku nimi	Silvi Aints												
Katastritunnus	32802:003:1141												
Omaniku nimi	Heli Heidemann												
Katastritunnus	32802:003:0261												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
330/110 kV õhuliin	Nimetus		
Viljandimaa	Maakond	-	
-	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte tingimused	Kooskõlastatud
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaa³/₄ taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaa³/₄ikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1631-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	2	0	7	0	0	2	0	0	3	0
Ehitise nimetus	Orri-Leie							kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Elmar Randmer												
Katastritunnus	32802:003:1180												
Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	Reformimata ma												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
330/110 kV õhuliin	Nimetus		
Viljandimaa	Maakond	-	
-	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte tingimused	Kooskõlastatud
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaa ³ / ₄ taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaa ³ / ₄ ikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1632-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	0	2	0	8	3	8	0	0	0	0	1	0
Ehitise nimetus	Orri-Leie							kood			0	0	2

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgema@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Elli Mets												
Katastritunnus	32802:003:0157												
Omaniku nimi	Elmo Jürgenson												
Katastritunnus	32802:003:0182												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise			Eesvoolu	
330/110 kV õhuliin	Nimetus			
Viljandimaa	Maakond		-	
-	Vald		-	
-	Küla / alev		-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte tingimused	Kooskõlastatud
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaa³/₄ taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaa³/₄ikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 1633-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	9	4	0	0	1	0	0	2	0
Ehitise nimetus	Oru (TTP-226)							kood	0	0	2		

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa							Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme							Telefon	5295 549				
Küla / alev	Õssu küla							Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A							E-post	edi.valgema@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	
Katastritunnus	

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu
330/110 kV õhuliin	Nimetus	
Viljandimaa	Maakond	-
-	Vald	-
-	Küla / alev	-

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1634-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	8	0	0	0	1	0	1	0	0
Ehitise nimetus	Oru(TTP-226)							kood	0 0 1				

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa							Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme							Telefon	5295 549				
Küla / alev	Õssu küla							Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A							E-post	edi.valgema@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	89201:006:1103												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise				Eesvoolu			
330/110 kV õhuliin				Nimetus			
Viljandimaa				Maakond			
-				Vald			
-				Küla / alev			

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaa¼ taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaa¼ikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1636-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	8	0	0	0	1	0	1	6	0
Ehitise nimetus	Saadu							kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgema@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Aivo Kase												
Katastritunnus	89201:006:1082												
Omaniku nimi	Osaühing Leik Holding(asutamisel)												
Katastritunnus	89201:006:0004												
Omaniku nimi	Lea Täks												
Katastritunnus	89201:006:1310												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
330/110 kV õhuliin	Nimetus		
Viljandimaa	Maakond	-	
-	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1637-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	9	6	0	0	1	0	0	1	0
Ehitise nimetus	Surva I							kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgema@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	89201:006:0183												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise				Eesvoolu			
330/110 kV õhuliin				Nimetus			
Viljandimaa				Maakond		-	
-				Vald		-	
-				Küla / alev		-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte		Kooskõlastatud
	tingimused		
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.	

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1641-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	8	0	0	0	1	0	0	7	0
Ehitise nimetus	Surva II							kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	89201:006:0100												
Omaniku nimi	Vahur Järve												
Katastritunnus	89201:006:0641												
Omaniku nimi	Mati Leemet												
Katastritunnus	89201:006:1900												
Omaniku nimi	Elli Israel												
Katastritunnus	89201:006:0552												
Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	Reformimata ma												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu
330/110 kV õhuliin	Nimetus	
Viljandimaa	Maakond	-
-	Vald	-
-	Küla / alev	-

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte tingimused	Kooskõlastatud
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaa ^{3/4} taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaa ^{3/4} ikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1642-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	9	4	0	0	1	0	0	2	0
Ehitise nimetus	Tusti								kood	0	0	1	

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgema@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Ene Jõemaa												
Katastritunnus	89201:006:1252												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
330/110 kV õhuliin	Nimetus		
Viljandimaa	Maakond	-	
-	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1643-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	9	4	0	0	1	0	0	3	0
Ehitise nimetus	Tusti							kood	0 0 1				

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa							Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme							Telefon	5295 549				
Küla / alev	Õssu küla							Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A							E-post	edi.valgema@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Marianne Laanemets												
Katastritunnus	89201:006:0070												
Omaniku nimi	Ene Jõemaa												
Katastritunnus	89201:006:1252												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise				Eesvoolu			
330/110 kV õhuliin				Nimetus			
Viljandimaa				Maakond		-	
-				Vald		-	
-				Küla / alev		-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	kooskõlastatud
	tingimused	1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaa³/₄ taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaa³/₄ikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1644-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood		3	0	2	0	8	3	8	0	0	0	0	1	1
Ehitise nimetus	Ulge								kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgema@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	aktsiaselts Roger Puit												
Katastritunnus	32802:003:1334												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
330/110 kV õhuliin	Nimetus		
Viljandimaa	Maakond	-	
-	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1645-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood		3	0	2	0	8	3	8	0	0	0	0	1	0
Ehitise nimetus	Ulge								kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa							Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme							Telefon	5295 549				
Küla / alev	Õssu küla							Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A							E-post	edi.valgema@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eevi Vahter												
Katastritunnus	32802:003:0177												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
330/110 kV õhuliin	Nimetus		
Viljandimaa	Maakond	-	
-	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte tingimused	Kooskõlastatud
		1. Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2. Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124; 125; 127; 132; 133; 139; 140; 141; 153; 154; 155; 161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1646-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	2	1	0	2	3	6	0	0	1	1	0	1	0
Ehitise nimetus	Vaibla-2(TTP-263)								kood		0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgema@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	32802:004:0161												
Omaniku nimi	aktsiaselts Roger Puit												
Katastritunnus	32802:004:0193												
Omaniku nimi	Eda Kivistik												
Katastritunnus	32802:004:0422												
Omaniku nimi	Aare Luik												
Katastritunnus	32802:004:0018												
Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	32802:004:0112												
Omaniku nimi	Janek Lass												
Katastritunnus	32802:004:0515												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise	Eesvoolu	
330/110 kV õhuliin	Nimetus	
Viljandimaa	Maakond	-
-	Vald	-
-	Küla / alev	-

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaa³/₄ taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaa³/₄ikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1648-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	2	0
Ehitise nimetus	Vaibla-2(TTP-263)							kood	0	0	1		

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa							Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme							Telefon	5295 549				
Küla / alev	Õssu küla							Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A							E-post	edi.valgema@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	
Katastritunnus	

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu
330/110 kV õhuliin	Nimetus	
Viljandimaa	Maakond	-
-	Vald	-
-	Küla / alev	-

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1649-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	9	6	0	0	1	0	0	3	0
Ehitise nimetus	Villemi							kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgema@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Alla Villem												
Katastritunnus	89201:006:0064												
Omaniku nimi	Alla Villem												
Katastritunnus	89201:006:0065												
Omaniku nimi	Metsamaahalduse Aktsiaselts												
Katastritunnus	89201:006:1522												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu
330/110 kV õhuliin	Nimetus	
Viljandimaa	Maakond	-
-	Vald	-
-	Küla / alev	-

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte tingimused	Kooskõlastatud
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1651-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	3	1	0	1	8	0	0	0	1	0	2	0	0
Ehitise nimetus	Väikemõisa							kood			0	0	2

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Empower AS												
Registrikood	1	1	4	4	4	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartumaa								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme								Telefon	5295 549			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	edi.valgemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	71501:002:0046												
Omaniku nimi	Jevgeni Kruglov												
Katastritunnus	71501:002:1941												
Omaniku nimi	Mari Mändmets												
Katastritunnus	71501:002:0731												
Omaniku nimi	Ilmar Mändmets												
Katastritunnus	71501:002:0009												
Omaniku nimi	Jaan Roosmäe												
Katastritunnus	71502:001:1310												
Omaniku nimi	Väino Peterson												
Katastritunnus	71501:002:1270												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu
330/110 kV õhuliin	Nimetus	
Viljandimaa	Maakond	-
-	Vald	-
-	Küla / alev	-

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1.Mastide vundamentide rajamisel vigastatud drenaaž taastada vähemalt sama läbimõõduga plasttorudega. 2.Piirkondades, kus projekteeritud mastid asuvad olulisemate drenaažikollektorite vahetus läheduses, vundamentide rajamise ajaks kutsuda kohale PMA Viljandi keskuse maaparanduse spetsialist (tel. 516 3859). Mastide numbrid projektis: 94; 114; 119; 124;125; 127; 132; 133; 139; 140; 141;153;154;155;161.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/446	Kuupäev	26.05.2011

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood