



Immutatud puitmastide

SERTIFIKAAT

saatelehe nr. 35 / 22.02.2012 juurde

1. Kauba saaja : Empower AS Viljandi Ettevõte
Oksa Pärsti vald

2. Mastide pikkus, klass ja arv :	Immutatud puitmast 12 m 2 kl	49tk.
	Immutatud puitmast 11 m 3 kl	1tk.
	Immutatud puitmast 13 m 2 kl	18tk.
	Immutatud puitmast 11 m 2 kl	2tk.

4. Mastide konstruktsioon vastavalt : Soome standard SFS 2662

5. Puidu liik : mänd

6. Antiseptiku mark : **Tanalith E 3492**

7. Puidu niiskus enne immutamist : < 25 %

8. Antiseptiku lahuse kontsentratsioon : vähemalt 3,6 %

9. Antiseptiku arvestuslik sisaldus maltspuidus : vähemalt 16,0 kg/m³

10. Immutusklass vastavalt standardile **EN 351: P8/HC4**

11. Puidu käitlemisel kanda kindaid. Puidu lõikamisel või muul viisil töötlemisel kanda tolmu- ja silmakaitset. Puidujäätmeid tuleb käidelda ohtlike jäätmetena selleks luba omava ettevõtte poolt

12. Valmistamise aasta : 2011

13. Kvaliteedikontroll: VTT Expert Services 14.12.2011

AS KESTVUSPUIT

T. Saar
Tegevjuht



19.09.2012

Lähtru tee 25, Palivere
90802, Läänemaa

Tel: 47 24 740
Faks: 47 24 741
info@kestvuspuit.ee

Reg. nr. 10114058
A/a 1120143529
Swedbank

t.
