

330/110 kV õhuliin TARTU-SINDI
330 kV õhuliin

Jrk nr	Viseeritavat liiniosa piiravate mastide nr	Viseeritavat visangut piiravate mastide nr	Viseeritava liiniosa pikkus L ₁ [m]	Viseeritava visangu pikkus l ₁ [m]	Ekviva- lentse visangu pikkus l _e [m]	Juhtme tegelik riipe f[m]	Viseeri- mise kuupäev	Õhu tempera- tuur t [°C]	Viseeris	Kontrollis
1	118-121	119-120	1058	354	353	7,2	14.03.2012	0	R.Viira	I.Suhostovski
2	121-126	122-123	2124	441	430	11,7	11.04.2012	+5	R.Viira	I.Suhostovski
3	126-128	126-127	844	417	422	10,7	04.05.2012	+13	R.Viira	I.Suhostovski
4	128-133	131-132	2015	450	408	12,5	04.05.2012	+13	R.Viira	I.Suhostovski
5	133-136	134-135	1459	492	486	15,1	04.05.2012	+13	R.Viira	I.Suhostovski
6	136-137	136-137	402	402	402	9,9	04.05.2012	+13	R.Viira	I.Suhostovski
7	137-138	137-138	338	338	338	7,2	25.05.2012	+17	R.Viira	I.Suhostovski
8	138-144	139-140	2499	430	417	11,6	25.05.2012	+17	R.Viira	I.Suhostovski
9	164-165	164-165	427	427	427	11,4	12.06.2012	+15	R.Viira	I.Suhostovski

Objektijuht: Sander Luik 
/nimi; allkiri/