



VALGUSKAABELLIINI MÕÕTMISTE PROTOKOLL

Objekt:

Tartu-Sindi liinil 5 optikakarpi keevitatud mastides: 103, 109, 118, 126, 133

Mõõtja:	Mart Karus, Margus Mill	kuupäev :	8.06.2012
Mõõteseadmed :	JDSU MTS 4000		

Mast 133 - Tartu suund
I toru

Kaabli nr.	Kiu nr.	Pikkus km	Sumbuvus dB	Mõõtelainepikkus
OPGW-	1	18.683	3,654	1550nm
	2	18.683	3,644	1550nm
	3	18.683	3,584	1550nm
	4	18.683	3,710	1550nm
	5	18.683	3,412	1550nm
	6	18.683	3,553	1550nm
	7	18.683	3,569	1550nm
	8	18.683	3,572	1550nm
	9	18.683	3,797	1550nm
	10	18.683	3,514	1550nm
	11	18.683	3,754	1550nm
	12	18.683	3,462	1550nm
	13	65,069	13,998	1550nm
	14	65,069	14,052	1550nm
	15	65,069	14,230	1550nm
	16	65,069	13,978	1550nm
	17	65,069	13,999	1550nm
	18	65,069	14,518	1550nm
	19	65,069	14,002	1550nm
	20	65,069	14,037	1550nm
	21	65,069	13,956	1550nm
	22	65,069	14,035	1550nm
	23	65,069	14,300	1550nm
	24	65,069	14,230	1550nm
	25	65,069	13,953	1550nm
	26	65,069	13,990	1550nm
	27	65,069	14,344	1550nm
	28	65,069	14,287	1550nm
	29	65,069	14,290	1550nm
	30	65,069	14,330	1550nm
	31	65,069	13,979	1550nm
	32	65,069	14,021	1550nm
	33	65,069	14,130	1550nm
	34	65,069	13,911	1550nm
	35	65,069	13,913	1550nm
	36	65,069	13,788	1550nm
	37	65,069	14,401	1550nm

	38	65,069	14,054	1550nm
	39	65,069	13,921	1550nm
	40	65,069	13,935	1550nm
	41	65,069	13,769	1550nm
	42	65,069	13,919	1550nm
	43	65,069	14,021	1550nm
	44	65,069	14,230	1550nm
	45	65,069	14,175	1550nm
	46	65,069	14,185	1550nm
	47	65,069	14,000	1550nm
	48	65,069	13,974	1550nm

Koostas: Siim Ošur

DIGITAALALKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
Viljandi ja Oiu alajaamade mõõtmisprotokoll.ods	26 KB
Viljandi ja Oiu alajaamad.zip.zip	2.6 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Toomas Ronk	37103042754	12.11.2012 12:39:22 +02:00

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

Empower AS, kõrgepingeliinid, valdkonnajuht

ALLKIRJASTAJAASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

130639551282399971895553398886848607202

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJANIMI

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA AVALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2011

7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76

KEHTIVUSKINNITUSE SÖNUMILÜHEND

68 2F D1 CF 6B 1E 45 78 56 34 BACC BC EA5E 51 CE DB 83 E5

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus **"Allkirjastatud failid"** nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED