



Trass : Viljandi – Tartu

Lõik : Viljandi alajaam

Mõõtja / kuupäev : Margus Mill, Raido Tamme / 07.11.12

Mõõteseadmed : JDSU MTS 4000 reflektomeeter

Kiu nr.	Sumbumus (dB)		Pikkus (m)
	1,3 μm	1,55 μm	
1		5,68	28189
2		5,70	28189
3		5,78	28189
4		5,64	28184
5		6,10	28194
6		5,67	28194
7		5,53	28184
8		6,10	28189
9		5,80	28184
10		6,47	28189
11		5,95	28194
12		6,27	28189
13		15,59	74529
14		12,99	74575
15		15,45	74554
16		14,42	74570
17		15,09	74554
18		16,84	74575
19		15,27	74570
20		16,50	74544
21		16,36	74508
22		15,41	74570
23		15,027	74575
24		15,063	74477
25		15,675	74570
26		15,103	74575
27		16,427	74575
28		15,185	74575
29		14,594	74549
30		15,101	74549
31		15,298	74523
32		16,199	74570
33		15,319	74564
34		15,31	74508
35		15,431	74549
36		16,145	74570
37		14,688	74508
38		15,445	74549
39		15,363	74508

40		14,497	74539
41		14,83	74539
42		15,14	74534
43		15,566	74529
44		15,75	74518
45		16,304	74513
46		15,197	74575
47		14,913	74549
48		15,154	74575

Koostas: Margus Mill

11.11.12

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI

FAILI SUURUS

Viljandi ja Oiu alajaamade mõõtmisprotokoll.ods	26 KB
Viljandi ja Oiu alajaamad.zip.zip	2.6 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr.

NIMI

ISIKUKOOD

AEG

1	Toomas Ronk	37103042754	12.11.2012 12:39:22 +02:00
---	-------------	-------------	----------------------------

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

Empower AS, kõrgepingeliinid, valdkonnajuht

ALLKIRJASTAJAASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

130639551282399971895553398886848607202

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJANIMI

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA AVALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2011

7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76

KEHTIVUSKINNITUSE SÕNUMILÜHEND

68 2F D1 CF 6B 1E 45 78 56 34 BACC BC EA5E 51 CE DB 83 E5

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "**Allkirjastatud failid**" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED