



MAANTEEAMET LÄÄNE REGIOON

AS Empower
K.A. Hermann 8A, Tallinn 10121
Indrek Lillemäe
Telefon 6635600
E-mail Indrek.Lillemae@empower.ee

Teie

Meie 29.05.2012 nr.15-2/12-00050/220

KOOSKÕLASTUS:

„EstWin 03“ Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu
fiiberoptilise sidevõrgu **tööprojekt nr 12501P**
(ELA 014)

Vastavalt Teie taotlusele ning võttes aluseks Teeseaduse § 5, § 13, § 19 lg 2, § 25 lg 2, § 36 ja § 37, Tee projekteerimise normid ja nõuded (RTL 2000, 23, 303) ning Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (RTL 1999, 155, 2173) Maanteeamet **kooskõlastab** Teie poolt paber kandjal ja digitaalselt esitatud Tööprojekti nr 12501P, EstWin 03“ Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrk, ELA014 järgmistel tingimustel:

1. Tööde teostamiseks riigimaanteede tee maa-alal ja teekaitsevööndis kooskõlastada ehitusaegne liikluskorraldusskeem Maanteeameti lääne regiooni liikluskorralduse osakonnaga ja taotleda Maanteeameti lääne regioonist (Viljandi esindusest) teehoiuväliste tööde teostamise luba.
2. Kaablite riigimaanteede alt kinnise läbiviimise sügavus peab olema vähemalt 1,5 maapinnast.
3. Kaabli paigaldamise kaugus olemasolevast asfaltkattest või pinnatud kattest peab olema 0,5-1,0 m.
4. Kaevude tähispostid paigaldada nii, et need ei segaks tulevikus teemaa niitmist ja hooldamist. See tähendab, et vajadusel paigaldada tähispostid kaevust eemale, teemaa piirile, märkides tähispostidele kauguse kaevu asukohast.
5. Kaablikapid paigaldada nii, et need ei segaks tulevikus teemaa niitmist ja hooldamist.
6. Teekonstruktsioonide taastamisel, lahtiste kaevikute tagasitäitmisel peab täitematerjali (liiv, kruusliiv, kruus) filtratsioonimoodul olema vähemalt 2 m/ööpäevas.
7. Teekonstruktsioonide taastamist tohib teha vaid ettevõtte kellel on Maanteeameti poolt väljastatud ja kehtiv teehoiutööde tegevusluba.
8. Peale töö lõppemist taastada teemaal ja tee kaitsevööndis ehituseelne seisund.
9. **Käesolev kooskõlastus ei kehti Tööprojekti nr. 12501P EstWin 03“ Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptiline sidevõrk“ joonistele nr. ELA014_projekt_117, ELA014_projekt_118, ELA014_projekt_119, ELA014_projekt_120 ja ELA014_projekt_121. Antud joonised puudutavad kaabli projekteerimist riigi maantee nr. 92 äärde, km 79,800 – 81,300. Antud lõigul tuleb kaabel projekteerida teisele poole teed nr. 92, s.t. tee paremale poolele ja see eraldi kooskõlastada Maanteeameti lääne regioonist.**

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Toomas Tootsi

Maanteeamet lääne regioon

Planeeringute osakond

Peaspetsialist

toomas.tootsi@mnt.ee