

	330/110 kV Tartu- Sindi õhuliini rekonstrueerimine II ehitusetapp Puhja-Viljandi			KPL1010-K2.1-T11.1. M3	
	Kooskõlastuste koondtabel				
Pos. Nr	Kooskõlastav organisatsioon	Tingimused	Kuupäev/ kooskõlastuse nr	Kooskõlastas	Staatust
1	Jaotusvõrk OÜ Viljandi piirkond	Tööprojekti kooskõlastada täiendavalt	1.07.2011	Rene Taimsaare	Kooskõlastatud
2	Elion Ettevõtte AS	Tõid võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja Elion AS kirjaliku tööloa alusel. Info tööloa saamise kohta 5030055	26.05.2011 nr 16877001	Remo Toodo	Kooskõlastatud
3	Lääne Regionaalne Maanteeamet	330/110 kV õhuliini ristumiste ehitustöödeks riigimaanteedega võtta teehoiuvälise tegevuse luba, mille taotlemisel esitada ehitusaegne liiklusskeem	27.06.2011 nr.15/2/11-00028/152	Reet Ortus	Kooskõlastatud
4	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	Kokkulepe tehnovõrgu ja- rajatise ehitamiseks ja talumiseks	14.04.2011	Enn Raadik	Kokkulepe
5	Lõuna-Eesti Päästkeskus	Kooskõlastatud	02.06.2011 nr 14-5/101	Arvi Uustalu	Kooskõlastatud
6	Põllumajandusamet Maaparandus Viljandi keskus	1. Kooskõlastatud projekt (töö nr KPL1010-K2.1) 330/110kV õhuliini L105 Tartu- Sindi rekonstrueerimine II ehitusetapp, Puhja- Viljandi, maaparandusehitise kooskõlastamise teatistes toodud tingimustel.	26.05.2011 nr 14-1.14/446	Aivar Kustavus	Kooskõlastatud
7	Terviseamet Lõuna talitus	Kooskõlastatud	23.05.2011 nr 9.3-1/26/4367	Andrei Smirnov	Kooskõlastatud
8	Pärnu-Viljandi Keskkonnateenistus	1. Alam-Pedja LK ja Võrtsjärve hoiualal vältida pinnase kahjustamist; 3. Tõid mitte teostada lindude pesitsusperioodil 15.03-15.07 4. Tööd tegemisel jälgida KMH aruande tabel 7 ja tekstis esitatud leevendavate meetmetega.	16.05.2011 nr PV 6-4/11/18418-2	Toomas Padjus	Kooskõlastatud
9	EG Võrguteenus	Kooskõlastatud	23.11.2010	Peeter Janson	Kooskõlastatud
10	Veeteede Amet	Juhtmete kõrgus Emajõe ületamisel jätta navigatsiooniperioodi keskmisest veetasemest (33,5m) vähemalt 6m, pluss veesõiduki masti ja juhtme vahel ühelõõgi vältimiseks vajalik ohuvaru.	30.05.2011 nr 6-3-1/1502	Taivo Kivimäe	Kooskõlastatud
11	Lennuamet	Kooskõlastatud (Kolga-Jaani vald, Saarepeedi vald, Viiratsi vald, Pärsti vald)	29.10.2011 nr 4.6-7/11/3011	Jaanus Ojamets	Kooskõlastatud
12	Lennuamet	Kooskõlastatud (Rannu vald)	02.06.2011 nr 4.6-8/11/1548	Kristjan Telve	Kooskõlastatud
13	Edelaraudtee Infrastruktuuri AS	Kooskõlastatud	29.11.2011 nr I-4/76-5	Rain Kaarjas	Kooskõlastatud
14	AS Esro	Kooskõlastatud	15.02.2012	Sarv Heiti	Kooskõlastatud
15	SA Viljandi Haigla	Kooskõlastatud	15.02.2012	Ülle Lumi	Kooskõlastatud
16	Viljandi Veevõrk	Puurkaevude sanitaarkaitsealadel laiusega kuni 50 m puurkaevust, on majandustegevus keelatud (liikumine, transporttööd, materjalide ladustamine).	14.02.2012 nr 1-19/13	Toomas Porro	Kooskõlastatud