

Objekti nimetus: **330/110kV Tartu – Sindi õhuliin, M103Y-166Y;**Tellija: **Elering AS**Objektijuht: **Aare Soe****Andmed visuaalkontrolli tulemuste kohta:**

1 Elektrilöögivastane kaitse sh nõutavad vahekaugused:

☒ vastab ☐ nõue ei ole kohaldatav

Märkused:

2 Tule leviku tõkestatus ja kaitse soojustoimete eest:

☐ vastab ☒ nõue ei ole kohaldatav

Märkused:

3 Juhtide ristlõike vastavus koormusvoolule ja lubatavale pingekaole:

☒ vastab ☐ nõue ei ole kohaldatav

Märkused:

4 Kaitse- ja järelevalveseadmete valiku ja sätete õigsus:

☒ vastab ☐ nõue ei ole kohaldatav

Märkused:

5 Kaitselahutus- ja lülitusseadmete valiku ja paigutuse õigsus:

☐ vastab ☒ nõue ei ole kohaldatav

Märkused:

6 Elektriseadmete ja kaitseviiside vastavus välistoimetele:

☒ vastab ☐ nõue ei ole kohaldatav

Märkused:

7 Neutraal- ja kaitsejuhtide tunnusvärvide ja –tähiste õigsus:

☐ vastab ☒ nõue ei ole kohaldatav

Märkused:

8 Vajalike jooniste, hoiatussiltide jms olemasolu:

☒ vastab ☐ nõue ei ole kohaldatav

Märkused:

9 Vooluahelate, kaitsmete, lülitusseadmete, klemmide jms märgistuse olemasolu:

☒ vastab ☐ nõue ei ole kohaldatav

Märkused:

10 Juhtide liidete sobivus ja töökindlus:

☒ vastab ☐ nõue ei ole kohaldatav

Märkused:

11 Käiduks ja hoolduseks vajaliku ruumi piisavus:

☒ vastab ☐ nõue ei ole kohaldatav

Märkused:

Andmed faseerimise kohta☒ faseeritud

Märkused:

Deklaratsioon: Elektripaigaldis vastab:EVS-EN 50341 1:2006+A1:2009 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 45kV nõuetele ☒,
EVS-HD 637 S1:2002 tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV nõuetele ☒,
projektile ja/või teostusjoonisele ☒.

Objektijuhi allkiri:

Kuupäev: 28.06.2012.

DIGITAALALKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
Visuaalkontroll Oiu-Viljandi.docx	31 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Aare Soe	35910236026	28.06.2012 16:40:51 +02:00

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

Tööjuht

ALLKIRJASTAJAASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Viljandi, Viljandimaa, Eesti

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

1261489079

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJANIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA AVALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2007	48 06 DE BE 8C 87 57 95 80 78 63 FA9C 23 2B 2B A0 3A 18 75
----------------	--

KEHTIVUSKINNITUSE SÕNUMILÜHEND

D0 45 E5 00 20 CD 7F AB DF C5 2AEF 65 8F C5 2B EF CC DF D9
--

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "**Allkirjastatud failid**" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

