

		330/110 kV Tartu - Sindi õhuliini ehitus, II ehitusetapp, Oiu - Viljandi											KPL1010-K2.2-T4.4 TJ				
		VANTIDEGA ANKRUMASTIDE VUNDAMENTIDE KOORMUSED											LK1 / 1				
masti nr.	masti mark	Arvutuslik koormus vundamendile (kN) ebasoodsaimas kombinatsioonis															
		masti toesõlm			1. vandi ankurduspunkt				2. vandi ankurduspunkt				abivandivandi ankurduspunkt				
		X	Y	Z	F	X	Y	Z	F	X	Y	Z	F	X	Y	Z	
117	AT2G-23/30	-7,7	0	-626,9	344,1	115,7	159	281,3	333,1	112,3	-154,6	271,8	110,6	53,9	1,8	96,6	
126	AT2G-17/24	-7,4	0,5	-609,9	360,8	123,0	167,1	293,2	321,3	109,5	-149,2	260,8	110,6	53,9	1,8	96,6	
128	AT2G-23/30	-3,4	-0,1	-591,5	332,2	97,8	162,5	271,7	326,2	96,4	-160,7	265,9	110,6	53,9	1,8	96,6	
133	AT2G-23/30	-3,1	0,4	-579,6	326,2	96,0	159,6	266,9	304,9	89,9	-150,2	248,5	110,6	53,9	1,8	96,6	
136	AT2G-26/33	-2,1	0,2	-513,6	304,5	76,2	159,1	247,5	291,3	72,8	-152,1	236,5	107,7	52,5	1,7	94,1	
138	AT2G-17/24	4,6	0,4	-404,9	284,2	71,2	146,7	231,0	241,1	62,5	-128,8	198,9	107,7	52,5	1,7	94,1	
148	AT2G-23/30	-7,5	0,0	-612,6	337,7	113,6	155,9	276,2	311,7	105,0	-156,4	254,3	110,6	53,9	1,8	96,6	
151	AT2G-26/33	-20,0	0,0	-724,7	393,9	162,5	156,7	321,6	376,1	154,8	-149,3	307,6	115,6	56,3	1,8	100,9	
Normatiivne koormus vundamendile (kN) ebasoodsaimas kombinatsioonis																	
117	AT2G-23/30	-6,4	0,4	-559,8	282,8	95,2	131	231	281,7	94,8	-130,4	230,1	98,3	47,8	1,6	85,8	
126	AT2G-17/24	-6,3	0,4	-545,0	282,0	96,3	131,1	228,7	285,0	97,2	-132,5	231,4	98,3	47,8	1,6	85,8	
128	AT2G-23/30	-2,6	-0,1	-529,6	266,1	92,0	130,9	217,1	261,3	77,8	-127,3	215,5	98,3	47,8	1,6	85,8	
133	AT2G-23/30	-2,4	0,3	-518,3	262,2	77,3	129,1	213,9	257,1	75,7	-126,4	209,9	98,3	47,8	1,6	85,8	
136	AT2G-26/33	-1,3	0,2	-459,9	237,6	59,1	124,1	191,3	227,6	56,8	-118,8	184,9	86,0	41,9	1,4	75,1	
138	AT2G-17/24	4,4	0,3	-363,3	189,7	48,0	98,0	154,2	192,2	48,7	-100,5	155,2	86,0	41,9	1,4	75,1	
148	AT2G-23/30	-6,3	0,0	-546,1	273,5	92,1	126,6	223,5	270,6	90,9	-125,3	221,0	98,3	47,8	1,6	85,8	
151	AT2G-26/33	-17,3	0,0	-646,2	333,6	137,2	132,3	272,7	333,5	137,3	132,3	272,7	102,6	49,9	1,6	89,6	

