





Earth wire : GSW Ø11 mm; cross section 72.6mm2

d. f. s. – drop forged steel
h. d. g. – hot dip galvanised

4	Ground connector	0.35	1	73.11.04	d. f. s.	h. d. g.
3	Compr. dead end clamp	1.00	1	72.123.115	stainl. steel/steel	– /h.d.g.
2	Eye tongue	0.65	1	21.33.40D	d. f. s.	h. d. g.
1	Shackle	0.50	1	27.08.10D	d. f. s.	h. d. g.
Item	Description	Pcs.	Catalogue no.	Material :		Note
Mass : 2.50 kg		23.09.2009.	Name	Signature	Substitute for :	
DALEKOVOD ZAGREB CROATIA		Design by :	P. Slavica		Catalogue number : 76.282.1 EW	
		Checked by :	P. Slavica			
		Approved by:	M. Jukic			
Title :		TENSION SET – for earth wire –				Revision

				
	Projekteeris/Kuupäev H. Vihman		Projekteeris/Kuupäev H. Vihman	
	330/110kV TARTU-SINDI ÕHULIINI EHTUS, II ehitusetapp, Oiu - Viljandi		Kontrollis/Kuupäev J. Kain	
	Liinitarvikud Teras-piksekkaitsetrossi lõpukinnitus		Koostajast Joonestajast Leht Lehti	
Objekt	330/110kV TARTU-SINDI ÕHULIINI EHTUS, II ehitusetapp, Oiu - Viljandi		Muudatus	Staatust
Joonise nimi	Liinitarvikud Teras-piksekkaitsetrossi lõpukinnitus		Formaat	Staatust
Joonise number	A3		Muudatus	Staatust
Mõõtka	KPL1010-K2.2-06.5.2		Staatust	Staatust
TJ		Teostusjoonis		