

Ümberõstetud
L134B Viljandi -
Suure-Jaani
OPGW 48 kiudu

Paigaldatud
L134B/L15B
mast nr 166Y

Demonteeritud
L134B/L105B
lõpumast

Olemaolev
sidekaev

Olemaolev L134B
mast nr 154

Paigaldatud
L507 mast nr
165


Paigaldatud
OPGW 48 kiudu

Olemaolev Viljandi - Suure-Jaani kiudoptiline
sidekaabel, OPGW ja ühendsukarp tõstetud
ümber paigaldatud L134B/L105B masti nr 166Y

Liinile L507 paigaldatud olemaolevasse
sidekanalisatsiooni uus 48-kiuline metallivaba
maakaabel. Kaabel otsatatud olemaolevasse
sidekappi paigaldatud 19" paneelis täies mahus
SC-pesadega.

Olemaolevast sidekaevust pinnaseni paigaldatud
mõlemad kaablid plasttorusse Ø160. L134B ankru
mastini kasutati kaabli kaitseks poolitatavaid torusid
Ø110, L507 M165 mastini paigaldati
kaablikaitsetoru Ø110.

Olemaolev
Ümberõstetud
Uus
Demonteeritud



 OHENDANE ENERGIAD					Projekteeris/Kuupäev J. Karin 16.11.2011	
Objekt		330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Oiu-Viljandi			Kontrollis/kuupäev H. Vihman 16.11.2011	
Joonise nimi		Kiudoptiliste ühenduste skeem Viljandi AJ juures			Kooskõlastas	Leht -----
					Joonestas	Lehti -----
Mõõtkava	Formaat	Joonise number		Muudatus	Staatus	
		KPL1010-K2.2-8.7		TJ	Teostusjoonis	