

Teema: Tehnilised eeltingimused

Saatja: Maive Laikoja <Maive.Laikoja@elektrilevi.ee>

Kuupäev: 20.10.2014 12:43

Saaja: asko@prosystem.ee

ELEKTRILEVI OÜ PÄRNU-VILJANDI REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. **224718**

Väljastatud: **20.10.14**

Kehtivad kuni: **20.10.16**

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **ProSystem OÜ**

Taotleja aadress: **Lõola Karla küla Rae vald Harju maakond 75326**

Taotleja telefon: **671 4183 523 0960**

2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **Tänavavalgustus**

Tehnilised tingimused madalpinge liitumiseks

T49 Imavere-Karksi-Nuia Mustivere küla, Viljandi vald Viljandi maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: **3x16A**

Elektriline aadress:

Toitealajaam: **VILJANDI 110/35/15/6** Toitefiider: **PUHASTUSSEADE I:VIL** Jaotusalajaam: **Tankla: (Viljandi L)** Jaotusfiider:

Tänavavalgustuse T49 Imavere-Karksi-Nuia Mustivere külas Viljandi vallas Viljandi maakonnas elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ liitumisspetsialisti poole. Liitumiseks Elektrilevi OÜ projekteerib ja ehitab Tankla alajaama toitel liitumiskilbi peakaitsmega 3x16A. [Min.lk(1)=250 A] ja 3f arvestiga 2tar. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

Karl Joost

Ehitusosakonna liitumiste projektijuht

Karl Joost

51 29 576