

Kinnitan

Riho Tauts
Pärnu-Viljandi võrguehitussektori juhataja
22.12.2008

Projekteerimisülesanne nr. 12775

Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskus Jäamejala Pärsti vald Viljandi maakond

ALUS: L77594 L 77582 (LT 141385 ja LT 140386)

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
VILJANDI	KATLAMAJA	Toomelaane	Z	X
110/35/15/6	I:VIL			

Avalduse esitaja (elektripaigaldise omanik/volitatu) ees- ja perekonnanimi/juriidilise isiku nimi, telefon	VILJANDI LASTEABI- JA SOTSIAALKESKUS, 434 5303 514 3845
Liitumispunkti aadress	Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskus Õuna Jäamejala Pärsti vald Viljandi maakond
Liitumispunkti asukoha kirjeldus	sotsiaalasutus elamu
Katastriüksuse number	62901:003:0250

Investeeringuobjekti andmed

Objekti nimetus	VILJANDI LASTEABI- JA SOTSIAALKESKUS Õuna kinnistu
Objekti asukoht	Jäamejala Pärsti vald Viljandi maakond Jäamejala Pärsti vald Viljandi maakond
Andmed objekti koormuse iseloostumiseks Tarbitav võimsus [kW] Peakaitsmete nimivool [A]	3 x 160 A ühetariifne x 80 A 2 tariifne (4 x a ´ 3 x 20) 3
Märkused	

Tehnilise lahenduse lähteandmed

Olemasoleva 6...20/0,4 kV alajaama number/nimetus ja trafo võimsus [kVA]	Projekteeritav
1-faasilise mahtuvusliku maaühendusvoolu suurus [A]	
Toitealajaama (nimetus) 6...20 kV lattidel	VILJANDI 110/35/15/6
Olemasoleva 6...20 kV fiidri number/nimetus	KATLAMAJA I:VIL
Olemasoleva alajaama 0,4 kV	

seksioon	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes/telefon	Andrus Saik tel 71 50 620 ; 52 88 275
Projekteerimistöö vastuvõtja/telefon	Valmar Raud tel: 71 50671 ;51 85 365
Projekt vaja kooskõlastada	Projekt kooskõlastada , Pärnu-Viljandi piirkonna käidusektoris: Tavo Pariis tel: 52 74 950 ; mõõtesektoris: Mati Pirnpuu 52 63 258 ja Andrus Saik tel 71 50 620 ; 52 88 275
Märkusi	

Eeldatavad tööde mahud	Projekteeritav	Demonteeritav
A) Alajaam		
soovitav trafode arv [tk] ja võimsus [kVA]	L77594 1 x 630 kVA	
alajaama teenindusviis	välispidine	
alajaama korpus	betoon	
madalpinge fiidrite arv [tk]	4	
keskpinge fiidrite arv [tk]	3	
kompenseerimisseadmed		
arvestussüsteemid		
märkusi	multimeetriga	
B) Keskpinge[KP] liinid		
Õhuliini/ maakaabelliini pikkus [m], soovitatav ristlõige	maakaabel ca 600 m 120 mm ²	
vahetatavaid maste[tk]		
lülitusseadmed, tüüp [tk]		
märkused (reservtorud, jm)	teega ristumisel reservtoru	
C) Releekaitse ja telemehaanika nõuded		
D) Madalpingeliin(id)		
kandurjuhtme/maakaabli pikkus [m],	L 77594 L 77582 maakaabel ca 200 m maakaabel ca 170 m	
soovitav ristlõige [mm]	300 mm ² 120 mm ²	
mastid [tk]		
märkused (reservtorud, jm)		
E) Jaotuskilbid		
Jaotuskilpide arv [tk]	1 (CDC420) 2	
F) Liitumis/mõõtekilbid		
Harukilpide arv [tk]		
Liitumis/mõõtekilpide arv[tk]	1 2	

G) Televõrgu tingimused		
Märkusi		

- Lisa 1 Taotleda kohalikult omavalitsuselt projekteerimistingimused.
- * Kooskõlastada valla(linna)valitsusega tehniline lahendus ja maakorralduslik osa.
 - * Kõikide maaomanike ja maakasutajatega, kelle maadele on projekteeritud ehitatav või on rekostrueeritav elektrivõrk tuleb sõlmida lihtkirjalik kokkulepe vastavalt tellija poolt etteantud tüüpvormile. Maaomanike poolt esitatavad erinõudmistega kokkulepped tuleb kooskõlastada EE AS-i Jaotusvõrguga.
 - * Demonteeritavate seadmete ja liinide tagastuvate materjalide kogused spetsifitseerida vastavalt juhendile "Tagastuvate materjalide käsitlemise protseduur."
 - * Projekt peab vastama Eesti Energia AS-i standarditele, EEI-le ja EEE-le ning EE AS-i Jaotusvõrgu nõuetele.
 - * Ehitusloa taotlus vormistada Andrus Saik tel: 52 88 275 kaudu.
 - * Projekt esitada digikujul ja paberkandjal koos ehitusloaga neljas eksemplaris Pärnu-Viljandi piirkonna arendussektorile: Andrus Saik 52 88 275
 - * Isikuandmeid sisaldavad liitumislepingud, kooskõlastused ja kinnistute koormamise eelkokkulepped koondada eraldi failiks.
 - * Peale tellimuse esitamist kuu aja jooksul informeerida projektijuhti Andrus Saik-i tel 52 88 275 projekteerimistööde kulgemise

Lisa 2



141385 ja 140386 Toomelaane AJ.pdf

Muudetud tehnilist lahendust, ja

nüüd 2 liitumist korraga

Lisa 3

Kooskõlastatud Tavo Pariis 22.12.2008

Koostas: Andrus Saik

Telefon: 71 50 620, 52 88 275