


Töötaja
Telefon
Faks
e-post

Klassiruum 5/2 / Üheleheküljeline väljastus



Ruumi kõrgus: 3.500 m, Paigalduskõrgus: 2.700 m, Säilivustegur: 0.80

Väärtused Lux, Mõõtkava 1:89

Pind	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Töötasand	/	527	159	824	0.302
Põrand	20	273	63	519	0.231
Lagi	70	108	66	132	0.608
Seinad (8)	50	210	71	489	/

Töötasand:

Kõrgus: 0.850 m
Raster: 128 x 128 punkti
Ääretsoon: 0.000 m

Valgustite loetelu

Nr.	Tükki	Tähistus (Parandustegur)	Φ [lm]	P [W]
1	7	TREVOS a.s. MO 236 E Ch 2x36W, T8, EVG, elipsa, chromov	6700	72.0
Kokku:			46900	504.0

Erivõimsus: $16.50 \text{ W/m}^2 = 3.13 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Põhipind: 30.55 m^2)