

Projekteerimisülesanne nr. 9129
Lauri tee 4, 9, 10 elektrivarustused, Pärsti Vald, Viljandimaa

ALUS: liitumistaotlused 99630 - L67173; 106414, 106422, 106425, 107901 - L67238

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
Viljandi 110	Katlamaja I	ehitav		z
Toomelaane				

Projekt koostada detailplaneeringust lähtuvalt OÜ Jaotusvõrgu normdokumentatsiooni nõudeid arvestades.

1. 6kV kaabelliin AHXAMK-W-10 3x120 ca 0,5km
2. "Toomelaane" ühetrafoline komplektalajaam, trafo 100kVA
3. 0,4kV kaabelliin AXPk 4G240 ca 0,5km
4. Kaablikappe+liitumiskilpe -3tk
5. Liitujate peakaitse 3x16A A 2-tar, mõõtesüsteemid ette näha vastavalt detailplaneeringuga määratud liitumiskilbis 2-le krundile ühine

Taotleda ehitusluba kohalikul omavalitsuselt

Korraldada maaeralduse ja trasside kooskõlastused maavaldajatega ning kohaliku omavalitsusega

Projekti kooskõlastajateks on Pärnu-Viljandi piirkonna käidukoraldaja Tavo Pariis tel 527 4950, mõõtesektori juhataja Hannes Lutus tel 505 0792, AS Elpec Valmar Raud tel 518 5365, võrguehituse sektorijuhataja Hellar Luik tel 503 3291, projektijuht Teet Liias tel 522 4481

Projektid esitada meile kaheksas eksemplaris paberkandjal ja elektroonselt



Lisad : Joonis 106414 L67238 Lauri 4, 9, 10 Jämejala.doc

Teet Liias
Telefon (71)50620

