

**ELEKTRILEVI OÜ PÄRNU-VILJANDI REGIOON**  
**TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. 216612**

Väljastatud: **10.01.2014**  
Kehtivad kuni: **10.01.2016**

1. *Tehniliste tingimuste taotleja:* **Ramboll Eesti AS**  
*Taotleja aadress:* **Laki tänav 34 Tallinna linn Harju maakond 12915**  
*Taotleja telefon:* **698 8363 503 2427**  
*Taotleja E-Mail:* **info@ramboll.ee; andrus.oitsalu@ramboll.ee**  
*Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:*
2. *Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:* **kergliiklustee valgustus, Tehnilised tingimused madalpinge liitumiseks Jämejala puiestee Jämejala küla Viljandi vald Viljandi maakond**
3. *Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:*  
*Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime:* **3x16A**  
*Elektriline aadress:*
- |                      |                     |                         |                   |                      |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u>   | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| <b>VILJANDI</b>      | <b>KATLAMAJ</b>     | <b>Araku:(Viljandim</b> |                   | <b>F1</b>            |
| <b>110/35/15/6</b>   | <b>A I:VIL</b>      | <b>aa)</b>              |                   |                      |

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ liitumisspetsialisti poole. Kergliiklustee valgustuse liitumiseks Jämejala puiesteel Elektrilevi OÜ projekteerib ja ehitab liitumiskilbi Araku 15/0,4kV AJ F1 nurgamastile 7 peakaitsmega 3x16A.[Min.Ik(1)=250 A] ja 3f arvestiga PLC 2tar. · Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le

4. *Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:* **Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis, mis asub võrguettevõtja mastil.**

**Kinnitaja:**

Karl Joost  
Ehitusosakonna liitumiste projektijuht

Koostas: Karl Joost

Telefon: 51 29 576