

LISA 6. Kooskõlastused

AMETKONDADE KOOSKÕLASTUSED

Seotud osapool	Kooskõlastuse sisu
Viljandi linn Heikki Teearu	Kooskõlastatud 21.02.2014 e-kirjaga. Kooskõlastame antud 15 meetri pikkuse kruuskattega teelõigu projekteerimise linna maale.
Pärsti vallavalitsus Raivo Laidma	Kooskõlastatud 19.03.2014 digiallkirjaga.
Elering AS (kõrgepinge õhuliinid) Aivar Ilves	Kooskõlastatud 11.03.2014 e-kirjaga, kooskõlastuse nr 14-1/2014/624 Enne tööde algust vormistada luba 110 kV ÕL kaitsevööndis töötamiseks.
Elektrilevi OÜ Elo Tamsaare	Kooskõlastatud 07.03.2014, kooskõlastuse nr 0001748947. Kooskõlastatud tingimustega (vt lisa 6. kooskõlastused).
Elion Ettevõtted AS Remo Toodo	Kooskõlastatud 10.03.2014, kooskõlastuse nr 22397381. Kooskõlastatud tingimustega (vt lisa 6. kooskõlastused).
Põllumajandusamet Viljandi keskus Aivar Kustavus	Kooskõlastatud 10.02.2014 kirjaga nr 14-15/256. Säilitada maaparandussüsteemi toimimisvõime.
AS Esro (termotrass) Heiti Sarv	Kooskõlastatud 06.03.2014 digiallkirjaga. Helkurpostide minimaalne paigalduskaugus trassi teljest on 1,1 m mõlemale poole. Elektrikaabli paigaldamisel peab surveseadme kaitsevöönd olema tagatud.
AS Viljandi veevõrk (kanalisatsioon, vesi) Urve Kangermann	Kooskõlastatud 12.03.2014 digiallkirjaga. Kõik ÜVK kaevuluugid ja kaepaaned peavad jääma nähtavale planeeritud maapinnal.

MAAOMANIKE KOOSKÕLASTUSED

Kinnistu	Omanik	Märkused viide	Kuupäev
62901:003:0570 Pauli-Kõrtsi	Merike Viilup	<u>E-kiri saadetud 30.01.2014</u> Pauli-Kõrtsi maaomanike „esindaja”. Kategooriliselt projekti vastu, ei luba ka kaasomanikel allkirjastada. Kaks korda helistatud, viimasel korral katkestas tahtlikult kõne. Peamiselt tema pärast pole kaasomanike kooskõlastusi.	
	Märt Tammiste	Projektiga nõus.	12.02.2014
	Sirje Argus	<u>E-kiri saadetud 03.02.2014</u> Kaks korda helistatud ning kooskõlastust palutud.	
	Svetlana Tammiste	<u>E-kiri saadetud 03.02.2014</u> Helistatud-on projektiga nõus, kuid Merike Viilup ei luba kooskõlastust allkirjastada.	
	Andres Tammiste	<u>E-kiri saadetud 03.02.2014</u> Helistatud ning kirjutatud, vastust ei ole.	
62901:003:0471 Musta	Helga Arak	Oleme projektiga tutvunud. Üldjoontes oleme sellega nõus, kuid maa võõrandamise tingimused ei ole meile sobivad. Sobib asendusmaa või meile sobiv hind.	18.02.2014
62903:001:0510 Tallinna tn 119	Rauno Ruut	Projektiga nõus. Tingimus: 50 elupuu Smaragd istikut, kõrgusega 80 cm, istutada hekina rajatava jalgratta- ja jalgteel ning aia vahelisele alale. Võimalusel rajada elupuuhekk aeda. Soovime et haljastaja võtaks enne istutustööde planeerimist ja istutamist meiega ühendust (25.03.2014).	25.03.2014
62901:003:0560 Tallinna tn 117	Magnus Ilmjärv	Ei ole projektiga nõus, ei sea eraldi tingimusi.	01.02.2014
62903:001:0520 Tallinna tn 115	Arvo Arak	Projektiga nõus	18.02.2014
62903:001:0530 Tallinna tn 113	Avo Lippus	1) Sissesõidutee asfalteeritakse kuni väravani 5 meetri laiusel. 2) Sissesõidutee pikkus väravast kuni jalg- ja jalgrattateel alani vähemalt 5 meetrit. 3) Maa võimaliku võõrandamise/ servituudi seadmise tingimused lepatakse kokku eraldi.	13.02.2014

MAAOMANIKE KOOSKÕLASTUSED

Kinnistu	Omanik	Märkused viide	Kuupäev
62903:001:0670 Tallinna tn 111	Marge Pügi	Soovime maa eest õiglast hüvitist. Soovime 5 m laiust mahasõitu autode parkimiseks.	18.02.2014
	Indrek Varik		
62901:003:0472 Musta	Virve Parik	Projektiga nõus	13.02.2014
71501:002:1720 Karula tee 1	Kaitseliidu Sakala maleva staabiülem Andrus Tiitus	Projektiga nõus	12.03.2014

Meelis Joonsaar

From: Heikki Teearu [heikki.teearu@viljandi.ee]
Sent: 21. veebruar 2014. a. 11:54
To: Meelis Joonsaar
Subject: Re: Jamejala-Viljandi jalg-ja jalgrattatee kooskolastus

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

Tere!

Antud projektlahendus on sobiv.
Kooskõlastame antud 15 meetri pikkuse kruuskattega teelõigu projekteerimise linna maale.

Lugupidamisega,
Heikki Teearu

On 20.02.2014 14:52, Meelis Joonsaar wrote:

Tere

Maanteeameti tellimusel projekteerib Ramboll Eesti AS Viljandi tee äärde Jamejala-Viljandi jalg- ja jalgrattateed. Projekti kuulub ka Karula tee ristist Viljandi piirini jalgte ehitus. Projektis on eeldatud, et tulevikus jätkab Viljandi linn jalg- ja jalgrattatee ehitust. Jalg- ja jalgrattatee lõpp ühendatakse sõiduteega ajutise 15 m kruuskattega lõiguga, mis asub linna maal (vt joonis 000R0202).

Palun esitage omapoolsed kommentaarid või kooskõlastus.

Lugupidamisega,

Meelis Joonsaar

Teede ja liikluse osakond
Meelis.Joonsaar@ramboll.ee
+372 698 8355

Ramboll Eesti AS
Laki 34
12915 Tallinn
www.ramboll.ee



Lugupidamisega,
Heikki Teearu
Viljandi Linnavalitsus
Majandusamet
Teede spetsialist
Tel.43 54 715, 53338223
e-post. heikki.teearu@viljandi.ee

Meelis Joonsaar

From: Raivo Laidma [raivo.laidma@viljandivald.ee]
Sent: 19. märts 2014. a. 9:37
To: Meelis Joonsaar
Cc: 'Tanel Raud'; kai.toss@viljandivald.ee
Subject: RE: Jamejala-Viljandi krundijaotuskavad ja kontaktid
Attachments: Jamejala krundijaotuskavad.ddoc

Hr Meelis Joonsaar

Tänan. Info käes. Kooskõlastatud fail manuses.

Lugupidamisega

Raivo Laidma
Majandusosakonna juhataja
435 0115

From: Meelis Joonsaar [<mailto:Meelis.Joonsaar@ramboll.ee>]
Sent: Tuesday, March 18, 2014 10:07 AM
To: raivo@parstivald.ee
Subject: Jamejala-Viljandi krundijaotuskavad ja kontaktid

Tere

Saadan üheks pdf-iks tehtud krundijaotuskavad, palun see digiallkirjastada.
Saadan ka maaomanike koondtabeli, kus on kirjas kõik kontaktandmed ja nõudmised.

Lugupidamisega,

Meelis Joonsaar

Teede ja liikluse osakond
Meelis.Joonsaar@ramboll.ee
+372 698 8355

Ramboll Eesti AS
Laki 34
12915 Tallinn
www.ramboll.ee

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAI	IMI	FAILI SUURUS
Jämejala krundijaotus kavad .pdf		2.9 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Raivo Laidma	36810162738	19.03.2014 09:35:53 +02:00

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

32246505744563439784333974231505422390

SE	FIKAADI VÄLJAANDJA NIMI	SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA AVALIKU VÕTME LÜHEND
ESTEID-SK 2011		7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76

KEHTIVUSKINNITUSE SÕNUMILÜHEND


A5 CB A0 3B 0E 79 D4 BC 3A35 E5 16 09 BAE5 3C A7 47 1E F7

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

KUISETI

GAUSTUSE TOIDEVÕRSTUS ON TÄN
TEEM 230 400V 50Hz
JALGUSUGASTUS SÕIDULE ALA ON 10m
KAPPUVAAT
150V NAAMPODETA JALGUSTITEGA, KVAALOGITI
METALLVASTI KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS
NO EHTITATSE AARUKA A++ PLASTORUS PANGAS
MTEERIDA KUP KEERUKAUSVETE JA KUMDEGA



TINGMARGID

- 1. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
- 2. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
- 3. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
- 4. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
- 5. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
- 6. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
- 7. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
- 8. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
- 9. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
- 10. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN

Project/Projekt Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee Tehniline projekt		Project no./Projekt nr. Teeprojekt Valgustuse plaan (1)	
Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-1		Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-1	
Project/Projekt Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee Tehniline projekt	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-1	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-1	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-1
Project/Projekt Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee Tehniline projekt	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-1	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-1	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-1

nr 14-1/2014/624

ELERING AS
Linnade käidu talitus

Aivar Ilves *Aivar Ilves*

Kuupäev *11.03.2014*

KOOSKÖLASTATUD TINGMARGID

Järgmistel tingimustel:

1. Enne tööd algust võetakse teada
luba 110 kV OL kaitse vööndis
töötamiseks

MARKUSED

1. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
2. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
3. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
4. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
5. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
6. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
7. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
8. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
9. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN
10. KÕRGOODULE PANGALDUSORIGUS ON TÄN

Project/Projekt Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee Tehniline projekt		Project no./Projekt nr. Teeprojekt Valgustuse plaan (2)	
Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-2		Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-2	
Project/Projekt Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee Tehniline projekt	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-2	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-2	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-2
Project/Projekt Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee Tehniline projekt	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-2	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-2	Project no./Projekt nr. Jämejala-Vihandi jälg- ja jalgrattatee P1-2

Ramboll Eesti AS

Laki tn 34
Tallinna linn
12915 Harju maakond

Jämejala-Viljandi jalg- ja jalgrattatee tee-ehituse tööprojekti kooskõlastus.

Töö nr 2013-0205 on kooskõlastatud OÜ Elektrilevi tingimustel:

- 1.Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks saata 10 päeva enne tööde algust taotlus aadressile jarevalvepoh@elektrilevi.ee tel 7154600.
- 2.Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel OÜ Elektrilevi esindaja juuresolekul.
- 3.Kaablite kaitsevööndis kaevata käsitsi.
- 4.Kaablite kaitsevööndis ja elektri õhuliinide kaitsevööndis töötamiseks vormistada OÜ Elektrilevi esindajaga vastav luba.
5. Kõik lahtikaevatavad kaablid tuleb kaitsta lõhestatud torudega min 750N tugevusklassiga läbimõõduga D160mm kõrgepinge kaablite korral ja läbimõõduga D 110mm madalpinge kaablite korral.
- 6.Tagada kaablitele normdokumentidega ettenähtud paigaldusügavused teepinnast
- 7.Kui kujasid pole võimalik saavutada tuleb OÜ Elektrilevi esindajaga kokku leppida kaablite ümberpaigutamine ning selleks vajalike tööde mahud.
8. Kõik olemasolevate elektrikaablite ja liinide ümberpaigutamisega seotud tööd tuleb tellida OÜ Elektrilevi,kusjuures kulud kannab tellija.
9. Ehitustööde käigus arvestada antud projektiga seotud ning varem teostatud detailplaneeringute ja ehitusprojektidega seotud elektripaigaldistega.
- 10.Objekti elektrivarustus ehitada välja OÜ Elektrilevi poolt paigaldatud liitumiskilbist.
- 11.Objekti pingestamiseks esitada OÜ Elektrilevile objekti elektripaigaldise kehtiv nõuetekohasuse tunnistus ja allkirjastatud teatis.
12. Kaablitrasside tagasitäitmisel paigaldada nõuetekohane hoiatuslint.

Kooskõlastus nr 0001748947

07.03.2014. Kehtib 1.aasta.

Kooskõlastaja

/Kooskõlastatud digitaalselt/

Enn Truuts

OÜ Elektrilevi

Tehnovõrkude spetsialist

enn.truuts@elektrilevi.ee

tel 515 3812

Elion Ettevõtted Aktsiaselts
Endla 16, 15033 Tallinn
Registrikood 10283074

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR 22397381

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Kliendinumber	894525
Isikukood/Registrikood	11255795
Nimi	RAMBOLL EESTI AS
Kontaktisik	ANDRUS OITSALU Telefon 6645808 5032427
e-post	andrus.oitsalu@ramboll.ee
Aadress	LAKI TN 34, TALLINN 12915, HARJUMAA
Objekti asukoht ja projekti nimi	Viljandi vald, Viljandimaa : Jämejala-Viljandi jalg- ja jalgrattatee tee-ehitus projekt
Projekti/töö nimetus	Jämejala-Viljandi jalg- ja jalgrattatee tee-ehitus projekt

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid	Projektjoonis E0300.dwg
	Projekti seletuskiri 2013-0205_Jamejala-Viljandi.pdf

Elion Ettevõtted AS (alljärgnevalt "Elion") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Tööde teostamisel tuleb lähtuda jah
liinirajatiste kaitsevööndis
tegutsemise Eeskirjast:

Töid võib teostada ainult Elioni jah
volitatud esindaja kirjaliku tööloa
alusel

Info tööloa saamiseks 5030055
telefoninumbri

Maa-alal paikneb Elionile kuuluv Kaablikanaliseerimine
liinirajatis Maakaabel
Jaotusseadmed

Projekt kooskõlastatakse Enne töödega alustamist kutsuda kohale Elioni järelvalvespetsialist
märkustega olemasolevate kaablitrasside asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning
trasside maha märkimiseks looduses. Sidetrasside sügavused määrata enne
ristumisi ja pinnase koorimisi trassil. Töötamisel kaablikaevude vahetus
läheduses tagada kaevude korrasoleku säilimine. Kaevu vigastamise korral
tuleb kaablikaev asendada uuega. Peale tööde lõppu peavad kaevud jääma
tänavaga ühele tasapinnale. Kaevetööde käigus sidekommunikatsioonide
lõhkumisega seotud kulud kannab tööde teostaja. Sidekanaliseerimise
lõhkumise korral taastatakse kogu kaevuvahe, ei aktsepteerita
olemasolevate torustike paikamisi. Enne asfaldi paigaldamist kontrollida Elioni
järelvalvespetsialisti juuresolekul sidekanaliseerimistorude läbitavust
surfimisega (3 ava).

Kooskõlastus kehtib kuni 09.03.2015

Kooskõlastuse võttis vastu
ANDRUS OITSALU

Kooskõlastuse andis
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
Remo Toodo
e-post: remo.toodo@elion.ee
telefon: 4349301

Lp Meelis Joon Saar
Ramboll Eesti AS
Laki 34
12915 TALLINN

10.02.2014 nr 14-15/256

**Maaparandusehitise maa-alale kavandatava
muu ehitise koostöölastamine**

Saadame Teile PMA Viljandi keskuse 10.02.2014 otsuse nr 14-1.14/228 ja koostöölastamise teatise Viljandi maakonnas Viljandi vallas Jämejala külas Jämejala-Viljandi jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti koostöölastamise kohta.



Aivar Kustavus
Viljandi keskuse juhataja

Lisad: 1. Otsus (1 lehel 1 eks)
2. Koostöölastamise teatised (1 lehel 1 eks)

Heikki Eller 434 2264, heikki.eller@pma.agri.ee

RAMBOLL EESTI AS

12. 02. 2014

SISSE TULNUD NR INF-1



PÕLLUMAJANDUSAMET VILJANDI KESKUS

OTSUS

Viljandi

10. veebruar 2014 nr 14-1.14/228

Maaparandusehitise maa-alale kavandatava muu ehitise kooskõlastamine

Maaparandusseaduse § 47 lõike 3, põllumajandusministri 23.09.2009 määruse nr 97 "Põllumajandusameti põhimäärus" § 25 ja Põllumajandusameti peadirektori 13. jaanuari 2010.a käskkirjaga nr 1-2/5 kinnitatud lisa 14 „Põllumajandusameti Viljandi keskuse põhimäärus“ punkti 3.9 alusel ning lähtudes Ramboll Eesti AS (reg. kood 11255795) esindaja Meelis Joonsaar'e poolt 07.02.2014 esitatud muu ehitise ehitusprojekti kooskõlastuse taotlusest nr 14-9.11/512 otsustan:

Kooskõlastada Viljandi maakonnas Viljandi vallas Jämejala külas Jämejala I (MS kood 6113940020024/001) maaparandusehitise maa-alale kavandatava Jämejala-Viljandi jalg- ja jalgrattatee projekti nr 2013-0205 kooskõlastamise teatises nr 14-9.11/512-1 (lisatud 1 lehel) toodud tingimused.

Aivar Kustavus
Viljandi keskuse juhataja



Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest, esitades vaide Põllumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-9.11/512-1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	3	9	4	0	0	2	0	0	2	4
Ehitise nimetus	Jämejala I							kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	Ramboll Eesti AS												
Registrikood	1	1	2	5	5	7	9	5	Isikukood ¹				
Maakond	Harju maakond							Postiindeks	12915				
Linn / vald	Tallinn							Telefon	698 8355				
Küla / alev	-							Faks	664 5818				
Tänav / maja	I aki 34							E-post	meelis.joonsaar@ramboll.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Virve Parik												
Katastritunnus	62901:003:0472												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise	Eesvoolu		
Jämejala-Viljandi jalg-ja jalgrattatee ehitusprojekt nr 2013-0205	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Viljandi vald	Vald	-	
Jämejala küla	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud Jämejala-Viljandi jalg-ja jalgrattatee ehitusprojekt nr 2013-0205.
	tingimused	1.Säilitada maaparandussüsteemi toimimisvõime.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/228	Kuupäev	10.02.2014

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

Meelis Joonsaar



From: Heiti Sarv [heiti@esro.ee]
Sent: 6. märts 2014. a. 12:45
To: Meelis Joonsaar
Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus
Attachments: 2013_0205_000R0200.ddoc

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

Tere!
Allkirjastasin selle variandi.

Lugupidamisega
Heiti Sarv



From: Meelis Joonsaar [mailto:Meelis.Joonsaar@ramboll.ee]
Sent: Thursday, March 06, 2014 11:24 AM
To: Heiti Sarv
Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere

Palun digiallkirjastage manuses olev joonis, siis saame asjaga ühele poole.
Tekst võiks olla selline:
Helkurpostide minimaalne paigalduskaugus trassi teljest on 1,1 m mõlemale poole.
Elektrikaabli paigaldamisel peab surveeadme kaitsevöönd olema tagatud.

Lugupidamisega,

Meelis Joonsaar

From: Meelis Joonsaar
Sent: Thursday, February 20, 2014 4:42 PM
To: 'Heiti Sarv'
Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus



Tere

Sel juhul on kõik korras. Palun esitage tingimused digiallkirjastatult.

Head Vabariigi aastapäeva!

Lugupidamisega,

Meelis Joonsaar

From: Heiti Sarv [mailto:heiti@esro.ee]
Sent: Thursday, February 20, 2014 2:50 PM
To: Meelis Joonsaar
Subject: FW: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere!



Ma ei näe milles on probleem .Kui vaadata Teie skeemi siis teostuse järgi on Tallinna mnt. keskel punkt 3;110 MP 92.50 Teie skeemil 92.46 Punkt 2;109 on teostuse tabelis MP 91.80 Teie skeemil 92.00 .Lisan täna kontrollitud

mõõtmisandmed sellest kohast .Punaste numbritega on tänased maapinna kõrgused.Vahe punkti 2;109 juures tuleneb sellest ,et vahepeal on maanteele väljasõitu tõstetud .Torustiku kõrgus peaks õige olema teostuse tabelis.Lisaks mõõtis ta punktis 115 toru pealt kaevus TP 90.64 , mis samuti läheb teostusega kokku.

Lugupidamisega
Heiti Sarv

From: Meelis Joon Saar [<mailto:Meelis.JoonSaar@ramboll.ee>]
Sent: Wednesday, February 19, 2014 4:54 PM
To: Heiti Sarv
Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere

Täname kiire vastuse eest. Kontrollisin Teie saadetud teostusjoonist ja koordinaatide tabelit ning kordus sama probleem, mis eelmine kord, et MP kõrgused exceli tabelis paigast ära.
Punktide 29&136 MP kõrgused olid viimases failis õiged, aga **2 ja 109** MP peaksid olema 92.30 mis on praegune Jämejala pst mahasõidu teekatte kõrgus (vt skeemi), aga on hoopis 91,80 (vt tabelit)...

Projekteeritava elektri kaabli min sügavus on 0,7 m, kaabel paigaldatakse 110 mm kaitsetorusse. Surveseadme kaitsevöönd kaabliga ristumisel on 20 cm trassi isolatsioonist.
Kui saaksime teada trassi õiged kõrgused, siis saaks välja selgitada, kas mahume sinna probleemideta.

Lugupidamisega,

Meelis Joon Saar

From: Heiti Sarv [<mailto:heiti@esro.ee>]
Sent: Wednesday, February 19, 2014 2:48 PM
To: Meelis Joon Saar
Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere!

Põhimõtteliselt on võimalik ikka minna üle trassi aga peavad olema täidetud surveseadme kaitsevööndis ristumiste tingimused . Kui palju jääb soojatoru isolatsiooni ja kaabli vahele kõrgust pidi? Kui tuleb soojatrass avada ,siis torude lähedal kaevatakse käsitsi lahti ning pärast taastatakse liivapadi ümber torude koos vajaliku liivapadja tihendamise

Lugupidamisega
Heiti Sarv

From: Meelis Joon Saar [<mailto:Meelis.JoonSaar@ramboll.ee>]
Sent: Monday, February 17, 2014 4:20 PM
To: Heiti Sarv
Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere

Seoses projekti täpsustusega peame kahjuks Teid uuesti tülitama. Jämejala pst alguses ristub meie projekteeritav elektri kaabel Teie trassiga punktide 2 ja 109 lähedal.
Kas meil oleks võimalik minna üle Teie trassi lahtise meetodiga või mitte?

Nr.	X	Y	Z	MP	h	
1	6472772.98	593267.25	90,41	91,40	0,99	keervis
2	6472772.83	593279.19	90,44	91,80	1,36	keervis

Nr.	X	Y	Z	MP	h	
108	6472773.76	593267.86	90,39	91,40	1,01	
109	6472773.63	593279.89	90,44	91,80	1,36	



Ette tänades,

Meelis Joonsaar

Teede ja liikluse osakond

Meelis.Joonsaar@ramboll.ee

+372 698 8355

Ramboll Eesti AS

Laki 34

12915 Tallinn

www.ramboll.ee

From: Heiti Sarv [<mailto:heiti@esro.ee>]

Sent: Thursday, February 13, 2014 11:20 AM

To: Meelis Joonsaar

Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus



Tere!

Saadan kooskõlastuse kuigi mul ei ole ühe failina õiget asja.

Lugupidamisega

Heiti Sarv

From: Meelis Joonsaar [<mailto:Meelis.Joonsaar@ramboll.ee>]

Sent: Thursday, February 13, 2014 10:28 AM

To: Heiti Sarv

Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere

Täname kiire vastamise eest, paraku peame paluma digiallkirjastatud vastust.
Digiallkirja resolutsiooni lahtrisse kirjutage projekt kooskõlastatud.



Lugupidamisega,

Meelis Joonsaar

From: Heiti Sarv [<mailto:heiti@esro.ee>]

Sent: Wednesday, February 12, 2014 11:03 AM

To: Meelis Joonsaar

Subject: FW: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere!

Nii sobib kooskõlastan projekti.

Lugupidamisega

Heiti Sarv

AS ESRO



From: Meelis Joonsaar [<mailto:Meelis.Joonsaar@ramboll.ee>]

Sent: Wednesday, February 12, 2014 10:45 AM

To: Heiti Sarv
Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere

Saadab soojatrassi kaitsevööndi skeemi koos nihutatud tähispostidega. Kui kõik sobib, siis palun allkirjastage.

Lugupidamisega,

Meelis Joonsaar

Teede ja liikluse osakond
Meelis.Joonsaar@ramboll.ee
+372 698 8355

From: Heiti Sarv [<mailto:heiti@esro.ee>]
Sent: Monday, February 10, 2014 2:09 PM
To: Meelis Joonsaar
Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere !

Kui tõstate piirde märgi trassi pealt ära, siis ei ole probleemi .See ei pea olema kaitsevööndist väljas aga vähemalt 0,5 meetrit torude isolatsiooni välisservast.DN 250 toru trassi laius on kokku 1200 mm.lisaks 500mm kummagile poole .

Lugupidamisega

Heiti Sarv

From: Meelis Joonsaar [<mailto:Meelis.Joonsaar@ramboll.ee>]
Sent: Friday, February 07, 2014 2:20 PM
To: Heiti Sarv
Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere

Nende kõrguste järgi ei ole probleemi üheski punktis.

Nr.	X	Y	Z	MP	h		Nr.	X	Y	Z	MP	h
29	6472555.66	593312.06	88,69	90,18	1,49	keervis	136	6472555.59	593312.87	88,69	90,18	1,49
30	6472543.65	593312.13	88,62	88,98	0,36	keervis	137	6472543.60	593312.87	88,57	88,98	0,41

From: Heiti Sarv [<mailto:heiti@esro.ee>]
Sent: Friday, February 07, 2014 1:42 PM
To: Meelis Joonsaar
Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere!

Saadab teise tabeli see peab õige olema

Lugupidamisega

Heiti Sarv

From: Meelis Joonsaar [<mailto:Meelis.Joonsaar@ramboll.ee>]
Sent: Friday, February 07, 2014 11:58 AM

To: Heiti Sarv

Subject: RE: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere

Täname info eest, paraku tekkisid küsitavused punktide 29 ja 30 kõrguste osas (koordinaadid on õiged). Nimelt kõige kõrgem koht Karula teel on 90.23.

peale					
Nr.	X	Y	Z	MP	h
29	6473015.39	592572.75	91,64	92,20	0,56
30	6473015.49	592578.39	91,66	92,20	0,54

Saadan projektist parema ettekujutuse saamiseks tüüpristprofiili ja tähisposti pildi. Ehituse käigus sügavamale kui 50 cm pole plaanis minna.

Tähisposti paigaldussügavus on 15 cm.

Lugupidamisega,

Meelis Joon Saar

Teede ja liikluse osakond

Meelis.Joon Saar@ramboll.ee

+372 698 8355

From: Heiti Sarv [<mailto:heiti@esro.ee>]

Sent: Friday, February 07, 2014 10:42 AM

To: Meelis Joon Saar

Subject: Jalgrattatee projekt Soojatrassi teostus

Tere!

Saadan soojatrassi teostused mis on selle projektiga seotud.

Lugupidamisega

Tootmisdirektor

Heiti Sarv

5022327

DIGITAALALKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FA	NIMI	FAILI SUURUS
2013_0205_000R0200.pdf		1.8 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Heiti Sarv	35108016023	06.03.2014 12:42:59 +02:00

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

/ Helkurpostide minimaalne paigalduskaugus trassi teljest on 1,1 m mõlemale poole. Elektrikaabli paigaldamisel peab surveeadme kaitsevöönd olema tagatud.
--

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

96043164268025415686201471641305279810
--

SE SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA AVALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2011	7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76
----------------	--

KEHTIVUSKINNITUSE SÕNUMILÜHEND

8F 10 69 05 B2 DC 45 30 18 AB F0 B5 4D E7 FC 7C 3AA9 39 33
--

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

--

Meelis Joonsaar

From: Urve Kangermann [urve@viljandivesi.ee]
Sent: 12. märts 2014. a. 15:22
To: Meelis Joonsaar
Subject: kooskolastus
Attachments: 2013-0205_000E0300.ddoc

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Tere

Saadan digitaalselt kooskõlastatud töö nr 2013-0205, nim Jämejala-Viljandi jalg- ja jalgrattatee, staadium: tehniline projekt, osa: Teeprojekt Valgustuse plaan; koost. 28.02.2014, seletuskiri 000E0300 ja joonised nr 000E0301 ja 000E0302, koostaja AS Ramboll Eesti, kooskõlastuse taotleja Meelis Joonsaar.

Lugupidamisega
Urve Kangeermann
AS Viljandi Veevõrk

Meelis Joonsaar

From: Urve Kangermann [urve@viljandivesi.ee]
Sent: 7. veebruar 2014. a. 12:33
To: Meelis Joonsaar
Subject: RE: Jamejala-Viljandi jalg- ja jalgrattatee projekt

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

Tere

Vaatasin kooskõlastatavat joonist.

Tähelepanekud:

Kaevule nr 35 vajalik tagada juurdepääs hoolduseks kanalipesuautoga: tee laius 3 m ja tagada tee kandevõime (auto mass 20T)

Lisada märkusena: kõik kanali- ja veekaevude ning kapede luugid peavad jääma nähtavale planeeritud maapinnal. Vajadusel luugid tõsta või langetada.

Lugupidamisega
Urve Kangermann
AS Viljandi Veevärk
6140017

From: Meelis Joonsaar [<mailto:Meelis.Joonsaar@ramboll.ee>]
Sent: Friday, February 07, 2014 11:37 AM
To: urve@viljandivesi.ee
Subject: Jämejala-Viljandi jalg- ja jalgrattatee projekt

Tere

Soovime kooskõlastada Jämejala-Viljandi jalg- ja jalgrattatee tehnilist projekti.

Projekteeritav kergliiklustee läheb üle VK trassi vahetult peale Jämejala puiesteed (kaevude nr 25 ja nr 35 vahel).

Tee ehituse käigus ei minda sügavamale 30-35 cm kasvupinnase eemaldamisest.

Kogu info on pdf-is olemas, aga lisasin igaks juhuks joonise ja topo, vajadusel saadan lisainfot.

Lugupidamisega,

Meelis Joonsaar

Teede ja liikluse osakond
Meelis.Joonsaar@ramboll.ee
+372 698 8355

Ramboll Eesti AS
Laki 34
12915 Tallinn
www.ramboll.ee

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FA	NIMI	FAILI SUURUS
	2013-0205_000E0300.pdf	1.8 MB
	2013-0205_Jamejala-Viljandi.pdf	1.5 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Urve Kangermann	45107306019	12.03.2014 15:05:10 +02:00

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

/ kooskõlastatud ÜVK osas

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

14 72535542849334086225988535747110896

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA AVALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2011 7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76

KEHTIVUSKINNITUSE SÕNUMILÜHEND

25 DB 30 D4 A5 5D DAC9 4C B6 8F 4B 4E 0A75 A7 24 A8 5C 3E

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED