

ELERING AS KOOSKÕLASTUS Nr: 12-9/2019/158

15.04.2019

Kooskõlastuse taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Objekti iseloomustus:

Leonhard Weiss Energy AS

Järve 37, 11314 Tallinn

507 8680

V.Vaimann@leonhard-weiss.com

Viljandi valla tänavavalgustus. Kaavere - Leie tee

Leonhard Weiss Energy AS töö nr. ET1667 "Viljandi valla tänavavalgustus. Kaavere - Leie tee"

Tellija: Viljandi Vallavalitsus

Kooskõlastatud tingimustel:

1. Planeeritav tänavavalgustus ristub Elering AS-le kuuluva kaheahelalise õhuliiniga, mille ülemisel ahelal paikneb 330kV õhuliin L507 Tartu – Sindi ning alumisel ahelal 110kV õhuliin L105B Puhja JP – Viljandi. Planeeritav tänavavalgustus ristub Elering AS-le kuuluva õhuliiniga visangus M94 – M95;
2. Ehitustööde käigus tagada paigaldatava tänavavalgustuse õhuliini ning ülalt ristuva olemasoleva Elering AS-le kuuluva kõrgepinge õhuliini normikohane õhkvaheki;
3. Enne tööde algust Elering AS-le kuuluvate õhuliinide kaitsevööndis vormistada kaitsevööndis töötamise luba;
4. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 meetrit;
5. Töö teostaja peab valima ohutud töövõtted, mille käigus oleks tagatud nõutud ohutu õhkvaheki juhtmeteni
6. Objektile või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused;
7. Töökohal peab olema Elering AS poolt kooskõlastatud projekt;
8. Elering AS ei vastuta teistele osapooltele kuuluvate kommunikatsioonide (elektriliin, sideliin, gaasitrass jms) olemasolu ja töötingimuste eest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Marten Raidmaa

Elering AS

Lõuna piirkonna liinide käidukorraldaja

tel: 716 8385; 5340 3023