

1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED
 - 1.1 Nimipinge U_n 400/230 V
 - 1.2 Nimivool I_n 40 A
 - 1.3 Vastupidavus lühisele I_l 6 kA
 - 1.4 Installeeritud võimsus P_i 2,1 kW
 - 1.5 Arvutuslik võimsus P_a 2,1 kW
 - 1.6 Latistiku süsteem L1,L2,L3,N,PE
2. EHITUSLIKUD ANDMED
 - 2.1 Keskuse tüüp Ühine moodul
 - 2.2 Kaitseaste IP44
 - 2.3 Paigaldusviis Pinnapealne
 - 2.4 Kinnitusviis Betoonmastile
 - 2.5 Aparaatide liik Kohtkindel
 - 2.6 Ukse tüüp Lukustatav pöörsulguriga
 - 2.7 Teenindusviis 1-poolne
 - 2.8 Pinnakate Pulberkate
3. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS
 - 3.1 Toide Alt klemmidele
 - 3.2 Väljuvad kaablid Alt klemmidele
 - 3.3 Juhtimiskaablid Alt klemmidele
4. TUNNUSSILT JA TÄHISTUSED
 - 4.1 Tunnussilt Vastavalt standardile
 - 4.2 Tähistused Vastavalt standardile

Projekt					Tellija		
Viljandi valla tänavavalgustus. Kaavere - Leie tee.					Viljandi Vallavalitsus		
 LEONHARD WEISS ENERGY AS E-post energy@leonhard-weiss.com Telefon +372 715 4100	Joonis		Valgustuse juhtkilbi TVK skeem		Joonise nr		
					ET1667 - EL04		
	Projekteeris	N.Vaimann		26.03.2019	Mõõtkava	---	
	Kontrollis	V.Vaimann		26.03.2019	5078680	Stadium	Põhiprojekt
					Keel	Leht	Lehti
					EST	1	3

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool

		Sisestus LK-st Liitumine 3x25A	40A		AXPK4G16
		Maandus			PK16
		Liigpingepiirikud tüüp 1+2			
		Hämaralüliti mastil F2/11	B6	0.01	MCMK 4x1,5+1,5
		Kontaktor In=25A			
		Kontaktor In=25A			
		Programmkell 1-kanaliga		0.01	

Projekt		Viljandi valla tänavavalgustus. Kaavere - Leie tee.				Tellija	
						Viljandi Vallavalitsus	
 LEONHARD WEISS ENERGY AS E-post energy@leonhard-weiss.com Telefon +372 715 4100	Joonis	Valgustuse juhtkilbi TVK skeem				Joonise nr	
						ET1667 - EL04	
	Projekteeris	N.Vaimann		26.03.2019		Mõõtkava	---
	Kontrollis	V.Vaimann		26.03.2019	5078680	Stadium	Põhiprojekt
						Keel	Leht
						EST	2
							3

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool
		Lülititi 3P25A Kontaktor In=25A			
	F1/1	Tänavavalgustus Asula vaheline tee Majade vahelised teed	B16	0.4	
	F1/2	Tänavavalgustus Asula vaheline tee Majade vahelised teed	B16	0.4	AXPK4G16
	F1/3	Tänavavalgustus Asula vaheline tee Majade vahelised teed	B16	0.4	
		Lülititi 3P25A Kontaktor In=25A			
	F2/1	Tänavavalgustus Asulaväline tee	B16	0.3	
	F2/2	Tänavavalgustus Asulaväline tee	B16	0.3	AXPK4G16
	F2/3	Tänavavalgustus Asulaväline tee	B16	0.3	