

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Leonhard Weiss Energy AS			Isiku- või registrikood 10665798
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Vesse tn, 8	Sihtnumber 11415	Maakond Harju maakond
	Telefon 511 8244	e-post energy.arved@leonhard-weiss.com	
Kontaktisik	Nimi VELLO VAIMANN		
	Telefon 5078680	e-post vello56@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 24213 Kaavere-Leie tee ühisriputus Leie küla Viljandi vald Viljandi maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 32802:003:0046	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tasuta tehnilised tingimused Elektrilevi OÜ liinimastide ühiskasutuseks

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

--

KLIENDI TEGEVUSED

Mastide ühiskasutuse tehnilised tingimused

Pihlaka (Mustla) F4 mastide 1-6 ja Pihlaka (Mustla) F2 mastide 7-13 ühiskasutus on võimalik, kui seda võimaldab konkreetse liinilõigu ehitus (juhtmete paigutus, gabariidid, juba olemasolevad ühiskasutused jms.).

Projekteerimisel arvestada ELV perspektiivse sidetaristuga. Sidekaabel projekteeritakse MP pingelähedasest tsoonist allapoole (min 20cm) ning arvestada, et ripped võimaldaks füüsilist taristut kohaldamata paigaldada side-magistraalkaabli ning teostada samalt kõrguselt kliendiliinide ehituse.

Mastide kasutamiseks tuleb koostada eskiisprojekt/ tööprojekt/ tööjoonised.

Tuleb lähtuda ka tüüpsetest tehnilistest tingimustest, mis asuvad Elektrilevi OÜ kodulehel: https://www.elektrilevi.ee/-/doc/6305157/kliendile/Elektrivorgu_uhiskasutuse_tingimused.pdf

Tehnilised tingimused tänavavalgususe projekteerimiseks (ilma ühiskasutusega)

1. Tänavavalgustuse projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringuid, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid.
2. Planeeringualal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised:
Pihlaka (Mustla) F2 õhuliin
Vihmoja (Mustla) F6 õhuliin
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (<https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>) nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜga.
6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/vorgu-asukohaandmete-valjastamine>
7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ eteeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/projektide-kooskolastamine>
8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus eteeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/loa-taotlemine-kaitsevoondis-tegutsemiseks>
9. Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/elektrivorguumberehitus> ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Jarno Kipp

Koostatud: 01.03.2019

Kehtib kuni: 01.03.2020