

Tehnilised Tingimused Nr: 12-9/2019/62
19.02.2019

Kooskõlastuse taotleja:
Taotleja aadress:
Taotleja telefon:
Taotleja E-Mail:
Objekti iseloomustus:

Leonhard Weiss Energy AS
Tallinn, Veske tn 8, 11415
5078680
V.Vaimann@leonhard-weiss.com
Riigitee nr 24213 Kaavere – Leie teevalgustus

Tehnilised tingimused:

1. Planeeritav tänavavalgustus ristub Elering AS-le kuuluva kaheaahelalise õhuliiniga, mille ülemisel ahelel paikneb 330kV õhuliin **L507 Tartu – Sindi** ning alumisel ahelel 110kV õhuliin **L105B Puhja JP – Viljandi**. Planeeritav tänavavalgustus ristub Elering AS-le kuuluva õhuliiniga visangus **M94 – M95**;
2. Tänavavalgustuse projekti ning muude kommunikatsioonide projektide koostamisel ja tööde teostamisel lähtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast. Valdaja peab kinni pidama Ehitusseadustiku §70. (Ehitise kaitsevöönd), Ehitusseadustiku §77. (Elektripaigaldise kaitsevöönd) ja määrusest "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded".
3. Põhiprojekti koostamise käigus saab informatsiooni olemasolevate Elering AS liinide ja seadmete kohta piirkonna käidukorraldajalt tel. 71 68 385,
4. Põhiprojektis märkida joonistele Elering AS-le kuuluvate liinide nimed, pingeklassid ja kaitsevööndi ulatus;
5. Joonisele märkida planeeritava tänavavalgustusposti horisontaalne kaugus äärmise juhtme maapinna projektsioonini. Liinikaitsevööndis paiknevate tänavavalgustuspostide kaugus peab õhuliini äärmise juhtme projektsioonist olema minimaalselt 10 meetrit. Tänavavalgustusposti ja liini lähima faasijuhtme vahel peab 5m õhkvahe säilima ka juhul, kui post kukub liini suunas.
6. Objektile või selle lähikümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused;
7. Tööprojekt ja kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis kooskõlastada Elering AS-ga.

/allkirjastatud digitaalselt/

Marten Raidma
Elering AS
Lõuna piirkonna liinide käidukorraldaja
tel. 71 68 385,