

8316

15/0,4 kV KAJ
Heka1VM250

Kesta materjal: metall
Teenindusviis: väljast teenendatav

TR
50 kVA
15 / 0,4 kV
max. 250 kVA
Ukr = 4 %

KP
24 kV, 400 A, 16 kA 1 s

15 kV JS

MP
Harju Elekter Elektrotehnika
HEMP, 500 V, 400 A, 16 kA, TN-C

MP liigpingepiirik FV1:

Tüüp 1

$I_{imp} = 15 \text{ kA}$ (poolus)

$U_p = 2,5 \text{ kV}$

$U_c \geq 275 \text{ V}$

$I_{fi} > 11 \text{ kA}$

* F1.1 sulavkaitse In
vastavalt piiriku tootja määratule

PS. Latidel järgida kõigi
ahelate täpset järjekorda.

T1.1-T1.3
300/5 A
0,5

Plommitav ala

F1.1
*/160 A

Läbipaistev plommitav kaitsekate

max. neli 400 A või
kaheksa 160 A jadavinnakut

PEN

L1, L2, L3

F1
32 / 400 A

F2
40 / 400 A

Nr 110608
AXPK4G120

Masti nr 1

Nr 110609
AXPK4G120

Masti nr 1

400 A

10 A

K01KOL

K01ML

Trafo KP-kaabel
3xHXCMK 1x35

$U_c = 17,5 \text{ kV}$

masti nr 3A

3x50+16 (20kV)
L=2382 m
masti nr 3A

0,4 kV JS

Wh
varh

Kaoarvesti
SMA410CT44.0089 5A GPRS
(S650-400/5-G)
PAIGALDAB EHITAJA!

Kaomõõdusüsteem
plommitav, sh. teimiplokk

Projekt					Tellija		
Pendre aj F2 elektrivõrkude rekonstrueerimine.					Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS ENERGY AS E-post energy@leonhard-weiss.com Telefon +372 715 4100 Registrikood 10665798	Joonis				Joonise nr		
	Elektriskeem - AJ 8316 elektriskeem				IL5265_TP_EL-5-03		
	Projekteeris	A.Mee	20.03.2018	5119005	Mõõtkava		
	Kontrollis	P. Arro	20.03.2018	514 5873	Staadium	Tööprojekt	
	Projektijuht	A.Mee	20.03.2018	5119005	Keel	Leht	Lehti
					EST	1	1