



VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2012-05-22-1

Toote nimetus:	Korrigeeritud topeltseinaga hooneväline painduv kaablikaitsetoru rullis
Nimiläbimõõdud:	50 mm, 75 mm, 110 mm, 160 mm
Tugevusklass:	450 N
Löögitaluvuse klass:	L
Painduvuse klass:	Painduv
Materjal:	
Toru väliskiht:	HDPE
Toru sisekiht:	LDPE
Toote standard:	EVS-EN 61386-24:2010 Torusüsteemid kaablite paigaldamiseks. Osa 24: Erinõuded. Maaalused torusüsteemid EVS-EN 61386-1:2008 Elektripaigaldiste torusüsteemid. Osa1: Üldnõuded
Tootja:	Pipelife Eesti AS
Tootmispaik:	Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt standardis EVS-EN 61386-24:2010 esitatud nõuetele. Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab ISO 9001:2008 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Sertifiointi Oy poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. 5527-02.

Vastavusdeklaratsioon välja antud: 22.05.2012



Lembit Salla
Kvaliteedi- ja tehnikajuht