

Igor Krupenski

From: Silva Hirs [Silva.Hirs@energia.ee]
Sent: 20. mai 2009. a. 10:43
To: Igor Krupenski
Subject: Tehnilised eeltingimused

EESTI ENERGIA AS
OÜ JAOTUSVÕRGU PÄRNU-VILJANDI REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. 162195

Väljastatud: 20.05.09
Kehtivad kuni: 20.05.11

1. Tehniliste tingimuste taotleja: K-PROJEKT AS
Taotleja aadress: Ahtri 6a Tallinn Tallinn 10151
Taotleja telefon: 626 4100 515 0290

2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: tänavavalgustus
Tehnilised tingimused madalpinge liitumiseks tänavavalgustus LK1 Mustla Viljandi maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: 3x25A

Elektriline aadress:
Toitealajaam: Mustla 35/15 Toitefiider: NUUDI:MUS Jaotusalajaam:
Nuudi Jaotusfiider:

• Tänavavalgustuse LK 1 liitumiseks Nuudi alajaama OÜ Jaotusvõrk projekteerib ja ehitab liitumiskilbi peakaitsmega 3x25A, 2-tar. .
Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.
Elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia AS Klienditeenindusse. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist OÜ-le Jaotusvõrk.

4. Liitumispunkt OÜ-ga Jaotusvõrk asub: Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis.

Rene Taimsaare
Pärnu - Viljandi piirkonna Võrguehitussektori Projektijuht

Rene Taimsaare
71 50 603