

Igor Krupenski

From: Silva Hirs [Silva.Hirs@energia.ee]
Sent: 20. mai 2009. a. 10:43
To: Igor Krupenski
Subject: Tehnilised eeltingimused

EESTI ENERGIA AS
OÜ JAOTUSVÕRGU PÄRNU-VILJANDI REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. 162188

Väljastatud: 20.05.09
Kehtivad kuni: 20.05.11

1. Tehniliste tingimuste taotleja: K-PROJEKT AS
Taotleja aadress: Ahtri 6a Tallinn Tallinn 10151
Taotleja telefon: 626 4100 515 0290

2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: tänavalgustus
Tehnilised tingimused madalpinge liitumiseks tänavavalgustus LK3 Mustla Tarvastu vald
Viljandi maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku
projekteerimiseks järgmised nõuded :
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: 3x25A

Elektriline aadress:
Toitealajaam: Mustla 35/15 Toitefiider: MUSTLA I:MUS
Jaotusalajaam: Mustla I Jaotusfiider:

•Tänavavalgustuse LK 3 Mustla I alajaama liitumiseks OÜ Jaotusvõrk
projekteerib ja ehitab liitumiskilbi peakaitsmega 3x25 A.2-tar. .
Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava
liini.
Elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja
tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia AS Klienditeenindusse.
Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist OÜ-
le Jaotusvõrk.

4. Liitumispunkt OÜ-ga Jaotusvõrk asub: Tarbija toitekaabli kingadel
liitumiskilbis.

Rene Taimsaare
Pärnu - Viljandi piirkonna Võrguehitussektori Projektijuht

Rene Taimsaare
71 50 603