

Igor Krupenski

From: Maive Laikoja [Maive.Laikoja@energia.ee]
Sent: 22. detsember 2008. a. 11:54
To: Igor Krupenski
Subject: Tehnilised eeltingimused

EESTI ENERGIA AS
OÜ JAOTUSVÕRGU PÄRNU-VILJANDI REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED VÕRKUDE ÜMBEREHITUSEKS Nr. 155724

Väljastatud: 22.12.08
Kehtivad kuni: 22.12.09

1. Tehniliste tingimuste taotleja: K-PROJEKT AS
Taotleja aadress: Ahtri 6a Tallinn Tallinn 10151
Taotleja telefon: 626 4100 515 0290

2. Objekti iseloomustus: Tehnilised tingimused võrkude ümberehituseks
kliendi soovil Tehnilised tingimused võrkude ümberehituseks kliendi soovil Posti tn.
Mustla Tarvastu vald Viljandi maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku
projekteerimiseks järgmised nõuded :
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites:

Elektriline aadress:
Toitealajaam: Mustla 35/15 Toitefiider: MUSTLA I:MUS
Jaotusalajaam: Mustla I Jaotusfiider:

• Tehnovõrkude ja -raajatiste ümberpaigutamisega seonduvat reguleerib asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §158 lg5. Eelnimetatud seaduse sätte kohaselt saab kinnisasja omanik taotleda tehnoarajatise ümberpaigutamist, kusjuures ümberpaigutamise kulud kannab kinnisasja omanik. • Kinnisasja omaniku taotluse täitmiseks tuleb projekteerida Mustla alevikus Posti tänaval asetsev 0,4 kV õhuliin maakaabelliiniks. • Võrgu ümberehituseks tuleb sõlmida OÜ-ga Jaotusvõrk Võrgu lisateenuse leping ja tasuda teenustasu. Teenustasu sisaldab kõigi vajalike tööde tegelikke kulutusi. Peale võrgu lisateenuse lepingu sõlmimist ja teenustasu esimese osamakse tasumist, OÜ Jaotusvõrk projekteerib ja ehitab Mustla alevikus Posti tänaval asetseva 0,4 kV õhuliini maakaabelliiniks Kliendi soovil võib projekteerimistööde teostamist korraldada kinnisasja omanik või valdaja ise. Sellisel juhul tuleb OÜ-le Jaotusvõrk nõuetele vastav kooskõlastatud projekt aktiga tasuta üle anda ja projekt peab sisaldama: 1. ühte originaalallkirjadega eksemplari paberkandjal ja elektroonset projekti eksemplari pdf formaadis 2. OÜ Jaotusvõrk elektripaigaldiste rajamiseks maakasutamise võimaldamiseks notariaalset lepingut 3. Ehitusluba • OÜ Jaotusvõrk esindaja maaküsimustes on AS Elpec, tel. 71 50 671. • Peale projekti vastuvõtmist OÜ Jaotusvõrk poolt, tuleb OÜ Jaotusvõrk ja Taotleja vahel sõlmida lisateenuse leping tehnoarajatise ümberpaigutamise ehitustööde teostamiseks. • Ümberehitatud elektrivõrk kuulub OÜ-le Jaotusvõrk.

Rene Taimsaare
Pärnu - Viljandi piirkonna Võrguehitussektori Projektijuht

Rene Taimsaare
71 50 603