

# SW Energia OÜ

Rein Anton  
Tarvastu vald  
majandusnõunik

20 november 2007

Tehnilised tingimused nr: M0107.

Soojustrassi ümbertöstmise projekteerimistingimused Viljandi- Rõngu tugimaantee alla jääva lõik (Rulli ja Jaani tn ristis) Mustla alevikus.

**1. Projekteerimistingimuste taotleja:**

Tarvastu Vald

Kontakt: Rein Anton, tel: 43 51 816, e-post: rein@tarvastu.ee

**2. Objekti nimetus ja aadress:**

Mustla alevik, Posti ja Jaani tänavate ristis asuv soojustrass.

**3. Nõuded kaugküttetorustiku projekteerimisele ja projekti koostöölastamisele:**


3.1. Rekonstrueeritava teelõigu alla jääv soojustrass tuleb vajadusel väljavahedata eelisoleeritud torumaterjalist soojustrassi vastu DN100 isolatsiooni klass 2 tugimaantee kaitsevööndi ulatuses. (Trassiasukoht toodud Lisa nr1.)

3.2. Näha ette hülsid perspektiivse soojustrassi rajamiseks Posti ja Vabriku tn. ristis orienteeruvalt vallamaja kõrvalt. (Orienteeruv +-6 m asukoht toodud Lisa nr.1.)

3.3. Projektdokumentatsioon peab sisaldama projekteeritava kaugkütte-torustiku detailprojekti ja teiste tehnovõrkude koondplaani, seejuures peavad trassijoone valikul olema täidetud EVS 843:2003 „Linnatänavad” nõuded tehnovõrkude kujade ja kaitsetsoonide kohta.

3.4. Tehnovõrkude projekt koostöölastada võrguettevõtjaga SW Energia OÜ.

**4. Käesolevad tingimused kehtivad kuni 31.12. 2008 a.**



Lugupidamisega  
Vadim Nogtev  
SW Energia tootmisjuht  
56 686 539

SW Energia OÜ  
Savi 14, Pärnu 80010  
Reg.nr.10552918  
KMKR. EE 100544754

Tel 44 77 862  
Fax. 44 77 863  
GSM 56 640 892  
e-mail:info@swenergia.ee

Sampo Pank a/a 334704390009  
Hansapank a/a 221013148246  
Ühispank a/a 10220020750016  
KM00144

