

Meccer OÜ

**TEHNILISED TINGIMUSED TÄNAVALGUSTUSE
PROJEKTEERIMISEKS Nr.1-07**

Valjastatud: 12.12.2007

Kehtiv: 12.12.2008

1.Tehniliste tingimuste taotleja: Tarvastu Vallavalitsus
Mustla Viljandimaa 69701

2.Objekti iseloomustus: Tehnilised tingimused tänavavalgustuse võrkude ümberehituseks ,
Posti tn. Mustla alevik Tarvastu vald Viljandimaa.

Elektriline aadress: Mustla I alajaam.

Posti tänav lugeda tiheda liiklusega tänavaks

Projekteeritava tänavavalgustuse pikkus 2,4 km.

Projekteerimisel lähtuda standardist EVS-EN 13201 Teevalgustus

Siduda olemasolev tänavavalgustus projekteeritavaga

Toited teostada kaabliga pinnases

Projekt kooskõlastada tellijaga

Kinnitaja:


Andrus Maisla
Mob.511 5432
Meccer OÜ
Käidu korraldaja

Meccer OÜ
Posti 23 Mustla 69701
Viljandimaa

mob. 511 5432
tel/fax 436 6285

reg. nr.10929622
a/a 221021771427