

**TEHNILISED TINGIMUSED POSTI TN TÄNAVAVALGUSTUSE
PROJEKTEERIMISEKS**

Väljastatud:
Kehtiv:

Objekti aadress: Posti tn. Mustla alevik Tarvastu vald Viljandi maakond

Objekti iseloomustus: Tänavavalgustuse rekonstrueerimine toimub koos Posti tänava kapitaalremondiga, kaasates ka teised seotud kommunikatsioonid (kanalisatsioon, vesi, side, elekter, soojavarustus).

Olemasolev AS Eesti Energiaga liitumispunkti elektriline aadress Musta I 15/0,4kV alajaamas kaitsmega 3X50A. Antud liitumispunktist on elektriga varustatud Posti, Karja, Harju, Tähe, Tiigi, Kooli, Välja, Kevade, Kraavi, Liiva, Jaani, Vabriku, Tööstuse, Aia ja Vahe tänava tänavavalgustid. Posti tänava rekonstrueeritava lõigu pikkus 2,4km. Posti tänav lugeda tiheda liiklusega tänavaks. Tarvastu valla üldplaneeringus on Posti tänav määratud miljööväärtslikuks alaks, seoses sellega on soov rõhutada valgustusega (valgusallikatega) keskasula ajaloolist tausta. Keskasulas Posti tänaval kasutada vanaaegse väljanägemisega poste ja laternaid ning sobivaid valgusallikaid, lõigu pikkus kooskõlastada Tarvastu vallavalitsusega. Ülejäänud rekonstrueeritavas osas kasutada valgusallikatena kõrgsurve-Na lampidega valgusteid, millised paigaldatakse metallmastidele. Rekonstrueeritavad liinid projekteerida kaabelliinidena pinnases. Tänavavalgustuse juhtimiseks projekteerida uus jaotuskeskus (jaotuskeskused).

Projekteerimisel lähtuda standardist EVS-EN 13201 Teevalgustus, ning teistest kehtivatest õigusaktidest ja standarditest.

Projekt kooskõlastada tellijaga.

Kinnitaja: