

Veemajanduse OÜ

51002 Tartu Vanemuise 7-81

Tarvastu Vallavalitsus
Posti 52e
Mustla 69701
Viljandimaa

28.11.2007

Teatis

Projekteerimistingimused, mis on aluseks Posti tänava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustamiseks rajatava rajatiste projekteerimiseks.

1. Projekteerida Posti tänavale vee – ja kanalisatsiooni peamagistraalid koos kruntide liitumisega kogu Mustla aleviku piires.
2. Projekteerimisel on vajalik alusena kasutatava ehitusgeodeetilise mõõdistuse olemasolu. Teostatud mõõdistustest anda Tarvastu valla arhiivi mõõdistustoimik ja joonised 1 eksemplaris. Geodeetilised ja hüdrogeoloogilised uuringud tellida vajadusel projekti koosseisus.
3. Kinnistute omanike ja maakasutajate kohta saab informatsiooni Tarvastu valla maakorraldaja käest.
4. Liinirajatised projekteerida võimalikult maksimaalselt avalike teede ja platside maa-alale, vältides eraomandis olevatele kruntidele sisenemist.
5. Projekteerimisele ja ehitamisele esitatavad tingimused taotleda kõigilt tehnovõrkude valdajatelt, kelle rajatiste kaitsevööndeid projekteeritavad rajatised läbivad.
6. Vee- ja kanalisatsioonirajatise projekt peab sisaldama: 1) projekteeritava ja sellega piirnevate tänavate üldplaani (mõõtkavas 1:500), millel on näidatud ühenduskohad ning kõik olemasolevad ja projekteeritavad tehnovõrgud ning nende põhiandmeid; 2) projekteeritavate torustike pikiprofiilid; 3) välisvõrgumaterjalide, mõõtesõlmede spetsifikatsioone.
7. Ehitusprojektid koostada ja esitada kooskõlastamiseks Tarvastu vallavalitsusele kahes eksemplaris (üks eksemplar originaalkooskõlastusega projektist säilitatakse Tarvastu valla arhiivis ja teine tagastatakse ehitusloa taotlejale) ning digitaalsel andmekandjal. Kooskõlastused võtta asendiplaanile.

03.03.09

8. Eelnevalt koostöölastada projekt olemasolevate ja projekteeritud tehnovõrkude valdajatega, kelle rajatiste kaitsetsoonide maa-ala projekteeritavad liinid läbivad ja olemasolevate kinnistute omanikega, kelle kinnistule rajatised on projekteeritud.
9. Ehitusprojekti koosseisus peavad olema antud rajatiste ehitisregistrisse kandmiseks vajalikud andmed.
10. Käesolevad nõuded kehtivad projekti esitamiseks 1 aasta jooksul.

Rannar Raantse

Veemajanduse OÜ
Juhatuse liige