

KAETUD TÖÖDE AKT nr. F161.11

1. Ehitusettevõtja: Firstel Group OÜ, Teguri 30 51013 Tartu, MTR: TEL000535	2. Kuupäev: 20.09.2013	
3. Ehitise nimetus ja asukoht/Lepingu nr.: Kullese AJ F2 rekonstrueerimine. , IS0805		
4. KAETUD TÖÖDE ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD:		
Töövõtja esindaja: Vadim Filimonov		
Alltöövõtja esindaja: _____		
Tellija/järelvalve esindaja: _____ Andres Tabur		
Projekteerija esindaja: Elektrilevi OÜ		
5. ÜLEVAATUSE TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:		
5.1 Ülevaatuses ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:		
15kV ja 0,4 kV maakaabli maha panek, maandus kontuuride ehitus, õhuliini mastide, tõmitsatte montaaž, alajaamade, JK/LK kilpide paigaldus ja ühendamine		
5.2 Tööd on teostatud (projekteerimisettevõtja nimetus, joonise nr. Ja kuupäevad): _____		
Elektrilevi OÜ	joonis: IL0580 _____ järgi.	
5.3 Töö tegemisel on kasutatud (materialide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad): _____		
20kV, AL 3x50 mm², AXP 4G95mm²		
110; B ja A kaablikaitse torud, Harju alajaam, ABB trafo ja kilbid, Gevea lahküliti.		
5.4 Tööde alustamise kuupäev:	Tööde lõpetamise kuupäev:	
23.07.2013	20.09.2013	
5.5 Muud märkused:		
Horisontaalmaandur on paigaldatud vastavalt joonisle, 1-1,7m sügavusele ja ühendatud vertikaalmaanduritega..		
5.6 Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele.		
5.7 Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused):		

_____ tegemine lubatud.		
6. ALLKIRJAD :		
Töövõtja	Alltöövõtja	Tellija/järelvalve
Nimi: Vadim Filimonov	Nimi: _____	Nimi: Andres Tabur
Allkiri: _____	Allkiri: _____	Allkiri: _____
Projekteerija:		
Nimi: _____	Nimi: _____	Nimi: _____
Allkiri: _____	Allkiri: _____	Allkiri: _____
7. AKTI LISAD:		
(joonised, fotod, vms)		
Joonised:	joonis: _____	

AKTI LEHT ON KOOSTATUD 3-ES EKSEMPLARIS. LEHT 1 - 1		