

	KAETUD TÖÖDE AKT nr KT-F161.3/12 kuupäev 20.09.2013 Firstel Group OÜ, Teguri 30 51013 Tartu, MTR: TEL000535
---	--

Ehitise nimetus ja asukoht:	Kullese AJ F2 rekonstrueerimine. ,IS0805
-----------------------------	---

Kaetud tööde ülevaatusse teostajad:

Töövõtja esindaja:	Vadim Filimonov
Alltöövõtja esindaja:	
Tellija/järelvalve esindaja:	Andres Tabur
Projekteerija esindaja:	
Ekspert / Spetsialist / Ametiisik:	

Ülevaatusse teostajate poolt koostati akt alljärgnevas:

Ülevaatusse ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: KP ja 0,4 osas maandusepaigaldised	
Tööde projekteerija:	Elektrilevi OÜ
Projekti / jooniste numbrid:	IL0580
Kasutatud materjalid / seadmed / jne: OBO 20mm2 maandusevardad, OBO RD10	
Tööde alustamise kuupäev: 23.07.2013	Tööde lõpetamise kuupäev: 20.09.2013
Muud märkused (andmed siseinstallatsiooni, pot. ühtlustusjuhtide, maanduspaigaldise jne kohta): maandusjuht paikneb 0,8m -1,7m sügavusel.	
Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja –eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele (nimetused): Võrgustandard	
Lubatud järgnevate tööde tegemine:	Kaevisse sulgemine.
Allkirjad:	
Töövõtja	Alltöövõtja
Projekteerija	Ekspert / Spetsialist / Ametiisik
	Tellija / järelvalve
Akti lisad: (joonised, fotod, vms)	Kaabelliini teostusjoonis