

VENTILATSIOONISEADMETE TABEL nr:2

Leht 1/1

Vent. süst. tähis	Seadme nimetus	Seadme asukoht	Ohu- hulk m3/s	Rõhu- kadu Pa	Elektri mootori tööpunkti (W; A)	Märkus	SFP, kW/ (m3/s)
V-1	Katuse ventilaator väljatõmme	katus	-150	150	220V 108/0,466	TFSK200 Systemair	0,8
V-2	Kanali ventilaator väljatõmme	katus	-81	150	220V 158/0,709	K200 Systemair	0,2
V-3	Katuse ventilaator väljatõmme	katus	-170	150	220V 323/1,43	TFSK315L Systemair	1,2
V-4	Katuse ventilaator väljatõmme	katus	-60	150	220V 58/0,256	TFSK160 Systemair	0,9
V-5	Katuse ventilaator väljatõmme	katus	-60	150	220V 58/0,256	TFSK160 Systemair	0,9
V-6	Katuse ventilaator väljatõmme	katus	-72	150	220V 58/0,256	TFSK160 Systemair	0,8
V-7	Katuse ventilaator väljatõmme	katus	-108	150	220V 108/0,466	TFSK200 Systemair	0,9
V-8	Katuse ventilaator väljatõmme	katus	-72	150	220V 58/0,256	TFSK160 Systemair	0,8
V-9	Katuse ventilaator väljatõmme	katus	-72	150	220V 58/0,256	TFSK160 Systemair	0,8
V-10	Katuse ventilaator väljatõmme	katus	-108	150	220V 108/0,466	TFSK200 Systemair	0,9
S-1	Kanali ventilaator sissepuhe	ruum 14 lae all	81	100	220V 60/0,259	K160M Systemair	0,8