

Algus lehel EL.1		APARATUURI ANDMED		GRUPP nr.	TARBUJA NIMETUS	Pi kW	KAABLI ANDMED	L= m	ΔU= %	I ⁽ⁿ⁾ _{oc} A
PE N L1,L2,L3										
1			Maaküttesead keldris				PPJ 5G2,5	20		250
2			Mahtrboiler keldris(perspekt-ne)				PPJ 5G2,5	20		250
3			Reserv							
4			Elektripliit tegevusruumis				PPJ 5G2,5	15		
5			Nõudepesumasin				PPJ 5G2,5	15		
6			Tegevusruumi külmikud				PPJ 3G2,5	50		
7			I korruse koridoride valgustid				PPJ 3G1,5	50		235
8			Evakuatsioon ja valvevalgustid				PPJ 3G2,5	50		
9			Tegevusruumi valgustus				PPJ 3G1,5	50		
10			II korruse koridoride valgustid				PPJ 3G1,5	50		
11			Tulekahju ja valve keskseade				PPJ 3G1,5	20		
16		2,0	Pistikupesad tegevusruumis				PPJ 3G2,5	50		
17		2,0	I korruse koridori pistikupesad				PPJ 3G2,5	50		
18		2,0	II korruse koridori pistikupesad				PPJ 3G2,5	50		
19		2,0	Koristajaruum				PPJ 3G2,5	20		
20		1,0	Invatualett I				PPJ 3G2,5	50		
21		1,0	Invatualett II				PPJ 3G2,5	50		
22			Välisvalgustid (ukseesine, välissein)			1,0	3MCMK2x1,5/1,5	50		140
			Lüüti S-O-A kilbis							
23			Pr.kell kilbis ja hämaralüliti välisseinal							
24			Kütte regulaatorite toide				MCMK2x1,5/1,5	50		
25		1,0	Sideräkk				PPJ 3G2,5	35		
26			Välisüks 1				KLMA 4x0,8+0,8	50		
27			Välisüks 2				KLMA 4x0,8+0,8	50		

KONSTRUKTIVSED ANDMED

1. KAITSEASTE
2. PAIGALDUSVIIS
3. KINNITUSVIIS
4. TEENINDUSVIIS
5. UKSE TÜÜP
6. PINNAKATE
7. TOITEKAABLI SISESTUS
8. VÄLJUVAD KAABLIID

Keskuse max.gabariidid 1500x1500x150mm

ELEKTROTEHNIŠED ANDMED

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. NIMIPINGE | $Un = 400/230\text{ V}$ |
| 2. NIMIVOOL | $In = 100\text{ A}$ |
| 3. LAHUTUSVÕIME | $Ik = 6\text{ kA}$ |
| 4. INSTALLEERITUD VÕIMSUS | $Pi = \sim 90\text{ kW}$ |
| 5. TARBIMISTEGUR | $k = 0,5$ |
| 6. ARVUTUSLIK VÕIMSUS | $Pa = 26\text{ kW}$ |
| 7. EELDATAV VÄIMSUSTEGUR | $\cos\varphi = 0,94$ |
| 8. ARVUTUSLIK VOOL | $Ia = 40\text{ A}$ |
| 9. JUHISTIKUSÜSTEEM | TN-S |
| 10. LÜHISETALUVUS Icw | $2,0\text{ kA}$ |

KESKUSSE JÄTTÄ RESERVIKOHTI ca 20% KESKUSE MAHUUST.

PROGRAMMIKELL P.r.k2 VARUSTADA HÄMARUSANDURIGA

 11061	Viljandi maakond, Paistu vald, Paistu küla, Raamatukogu tee 2 Paistu sotsiaalkeskuse põhiprojekt. Elektripaigaldis
--	---

MTR EL 10249108-0001 12.09.02			staadium	osa	leht
el. tööde juh.	A. Saar		PP	EL	1-2
projekteerija	A. Saar				
PEAJAOTUSKILBI PJk 1 SKEEM			AS VIJANDI EKE PROJEKT		