



	GRUPPI nr.	TARBUJA NIMETUS	P _i kW	KABLI ANDMED	L= m	ΔU= %	I _∞ = A
PE N L1,L2,L3 APARATUURI ANDMED		2 toalise korterid JK7 ja JK 8					
		Kabel kilbist PJK 1, In=16 A		PPJ 5G2,5	25		430
	1	Elektripiilt	8,0	PPJ-5G2,5			
	2	Pistikupesad köögis, 4 kontakti	3,0	PPJ-3G2,5			
	3	Pesumasin	1,0	PPJ 3G2,5			
	4	Pistikupesad tubades	2,5	PPJ 3G2,5			
	5	WC- vannituba	1,0	PPJ 3G1,5			
	6	Valgustid	1,0	PPJ 3G2,5			
	7	Reserv					



GRUPP nr.	TARBIJA NIMETUS	Pi kW	KAABLI ANDMED	L= m	$\Delta U= \%$	$I_{\infty}^{(n)}= KA$
	Hambaravi JK 1					
	Kaabel kilbist PJK 1, In=16 A		PPJ 5G2,5	25		430
1	Kompressor	2,0	PPJ-5G1,5			
2	Pistikupesad 4 kontakti	3,0	PPJ-3G2,5			
3	Röntgen	1,0	PPJ 3G2,5			
4	Imurseade	1,0	PPJ 3G1,5			
5	Külmikud	1,0	PPJ 3G1,5			
6	Valgustid	1,0	PPJ 3G2,5			
7	Reserv					



		11061	
Viljandi maakond, Paistu vald, Paistu küla, Raamatukogu tee 2 Paistu sotsiaalkeskuse põhiprojekt. Elektripaigaldis			
MTR EL 10249108-0001 12.09.02			
el. tööde juh.	A. Saar		
projekteerija	A. Saar		
GRUPIKILPIDE JK 1 JA JK 7, JK 8 SKEEMID		AS VIILJANDI EKE PROJEKT	
AS VIILJANDI EKE PROJEKT LOATA KASUTAMINE JA PAJUNDAMINE KEELATUD			