


PE N L1,L2,L3 APARATUURI ANDMED		GRUPPI nr.	TARBUJA NIMETUS	Pi kw	KAABLI ANDMED	L= m	$\Delta U = \%$	$I_{sc}^{(1)} = A$
			Kaabel kilbist PJK 1, In=10 A		PPJ 5G1,5	10		340
		1	Ventilaator V-1	0,15	PPJ 3G1,5			
		2	Ventilaator V-2	0,15	PPJ 3G1,5			
		3	Ventilaator V-3	0,35	PPJ 3G1,5			
		4	Ventilaator V-4	0,15	PPJ 3G1,5			
		5	Ventilaator V-5	0,15	PPJ 3G1,5			

APARATUURI/ANDMED		GRUPP nr.	TARBUJA NIMETUS	Pi kw	KAABLI ANDMED	L= m	$\Delta U =$ %	$I_{sc}^{(1)} =$ A
			Kabel kibist VJK 1, In=10 A			10		310
		1	Ventilaator V-6	0,15	PPJ 3G1,5			
		2	Ventilaator V-7	0,15	PPJ 3G1,5			
		3	Ventilaator V-8	0,15	PPJ 3G1,5			
		4	Ventilaator V-9	0,15	PPJ 3G1,5			
		5	Ventilaator V-10	0,15	PPJ 3G1,5			

		11061		Viljandi maakond, Paistu vald, Paistu küla, Raamatukogu tee 2 Paistu sotsiaalkeskuse põhiprojekt. Elektripaigaldis	
MTR EL 10249108-0001 12.09.02					
el. tööde juh.	A. Saar				
projekteerija	A. Saar				
VENTILATSIOONI JUHTKILPIDE VJK 1 JA VJK 2 SKEEMID			AS VILJANDI EKE PROJEKT		
AS VILJANDI EKE PROJEKT LOATA KASUTAMINE JA PALJUNDAMINE KEELATUD					