

Valgustite paigutus

Projekt **Sotsiaalkeskus**
 Vastutav isik
 Ruumi nimi **Koridor**
 Info

Klient: **Paistu Vallavalitsus**

Ruumi mõõdud

	Maks.	min.		
Pikkus x (m)	24,83		Tööpind (m)	0,85
Laius y (m)	4,8		Hooldetegur	0,8
Kõrgus z (m)	2,5			
Paigald.kõrgus z (m)	2,5			

Peegeldus:

Lagi	0,7
Seinad 1-8	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Põrand	0,2

Valgusti andmed

Nr	Kogus valg-tid	Valgusti tüüp		Kogus lambid	lm	Valg.allikas	Watt
1	7	VIND-S MAXI 5126 126	HF	1	1800	TC-TEL 26W	26

Arvutustulemused

Tööpind: **Emid: 96 Lux** **Ühtlus Emin/Emid: 0,34** **Emin/Emax: 0,20**
 Tarbimisvõimsus kW **0,18 kW**
 Erivõimsus **3,58 W/m² 3,73 W/m² /100 Lux**

ISOLUX-diagramm: tööpind

Keskm. valgustustihedus Emid = 96 Lux Ühtlus Emin/Emid: 0,34 Emin/Emax: 0,20

