

Valgustite paigutus

Projekt **Sotsiaalkeskus**
 Vastutav isik
 Ruumi nimi **Tuba**
 Info

Klient: **Paistu Vallavalitsus**

Ruumi mõõdud

	Maks.	min.		
Pikkus x (m)	3,65		Tööpind (m)	0,85
Laius y (m)	4,96		Hooldetegur	0,8
Kõrgus z (m)	2,5			
Paigald.kõrgus z (m)	2,5			

Peegeldus:

Lagi	0,7
Seinad 1-6	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Põrand	0,2

Valgusti andmed

Nr	Kogus valg-tid	Valgusti tüüp		Kogus lambid	lm	Valg.allikas	Watt
1	2	ZAPP 465 226	HF	2	3600	TC-DEL 26 W	50

Arvutustulemused

Tööpind: **Emid: 158 Lux** **Ühtlus Emin/Emid: 0,38** **Emin/Emax: 0,23**
 Tarbimisvõimsus kW **0,10 kW**
 Erivõimsus **6,90 W/m² 4,37 W/m² /100 Lux**

ISOLUX-diagramm: tööpind

Keskm. valgustustihedus Emid = 158 Lux Ühtlus Emin/Emid: 0,38 Emin/Emax: 0,23

