

1510_EA-12 I/O punktide loetelu

Alakeskus	Tähis	Seadme nimetus	DO	DI			AO	AI	Märkused
			Juhtimine	Olek	Häire	Loendur	Reguleer.	Mõõtmine	

AK1.1

		Soojasõlm	3	3	4		5	8	
	TE.012	Temperatuuriandur (seinamoodul)						1	
	951XE01	Valgustugevuse andur						1	
		Välisvalgustus	4	4					
	HE.110	Niiskuseandur (veeleke)			1				
		UPS häired			2				
	TTK	Tuletõkkeklapid			24				
		PJK fiidrite olekud		12					
		JK1.1 fiidrite olekud		7					
		Liigpingepiirikud			6				
		ATS keskseade		1	1				
		VS keskseade		1	1				
		Alakeskuse pingekontroll		1					
	301SV	Ventilatsioonisüsteem	5	11	6		6	16	
	304SV	Ventilatsioonisüsteem	5	11	6		5	15	
		Kokku	7	29	39	0	5	10	
		Reserv	2	7	10	0	1	3	
		Kokku punkte	9	36	49	0	6	13	

AK2.1

	TE.00	Temperatuuriandur (välis)						1	Süsteemidele ühine
		Äravoolude küte katusel	1	1					
		Liigpingepiirikud			2				
		Alakeskuse pingekontroll		1					
	302SV	Ventilatsioonisüsteem	5	11	6		6	16	
	303SV	Ventilatsioonisüsteem	5	11	6		5	15	
		Basseinitehnika		1	1				
		Kokku	11	25	15	0	11	32	
		Reserv	3	6	4	0	3	8	
		Kokku punkte	14	31	19	0	14	40	

		Üld kokku	18	54	54	0	16	42	
		Üld reserv	5	13	14	0	4	11	
		Kokku üld punkte	23	67	68	0	20	53	