



SKEMITÄHISED AUTOMAATSELE TULEKAHJU-SIGNALISATSIOONISÜSTEEMILE (SÜSTEEM 61):

- 61 – ADRESSERITAV TULEKAHJU KESKSEADE
- 61 – ADRESSERITAV OPTILINE SÜNSUANDUR
- 61 – ADRESSERITAV DIF. TEMPERATUURANDUR
- 61 – ADRESSERITAV ÜLEMPIRI TEMPERATUURANDUR
- 61 – ADRESSERITAV OPTILINE SÜNSUANDUR, RIPPLAE TAGA
- 61 – ADRESSERITAV TULEKAHJUTÄTENDUPP
- 61 – SISESIREEN
- 61 – VÄLJSIREEN, IP65
- 61 – VILKUR, IP65
- 61 – ADRESSERITAV VÄLJUNDMODUL
- 61 – ADRESSERITAV SISENDMODUL
- 61 – ADRESS (AHEL,TSOON)
- 61 – ADRESS – SILMUS (KLVA-R 4x0,8mm²+0,8mm²)
- 61 – SIRENAHEL (HDGs 2x1,0mm² FE180 E90/Ph90)
- 61 – KONVENTSIONAALSE ALAMAHELJA PIIRKOND

MÄRKUSED:

- Hoone tulekahju keskseade paigaldatakse ruumi 115, süvstatult.
- Tulekahju häire elektriline signaal edastatakse välvessüsteemi, videovälvessüsteemi ja edastatakse ka turvafirma häirekeskusesse ning Päästeametile Häirekeskusesse.
- Tulekahju häire elektriline signaal antakse edasi hoone ventilatsioonisüsteemide juhtimise automaatikale (tulekahju korral hoone vent. seadmed lülituvad välja) ning hooneautomaatikale.
- ATS keskseade varustatakse ülepinge täppispiirfingiga (kuulub elektritööde tööõttu).
- ATS keskseade peab sisaldama kõiki moodulid/linke(rms.)kaarte, mida on vaja antud ATS tööks.
- Kuna adresseeritavate sisend- ja väljundmoodulite arv sõltub sellest, kui palju kasutatakse ATS keskseadme sisendid/väljundid siis adresseeritavate sisend- ja väljundmoodulite arvu määrab pakumise/paigalduse tegija, samuti täpsustab paigalduse tegija adr. moodulite ja ka ripplae tagumiste andumite paigalduskohad arhitektiga vastavalt tööprojekti täiendamisel välja arhivatele arh. jt. joonistele. Plaanidel toodud adresseeritavad moodulid tähistavad ühte väljundit ühte seadmesse (ühikväljund).
7. Iga ATS adresseeritud seade sisaldab lühiseerklajaid.
8. Kaablid ei ole elektrit osa korrusepaanidel.

Tallinn		Töö
VILJANDI VALLAVALITSUS		RAMSI LASTEAA PROJEKTEERIMINE
Objekt	KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVIK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA	Joonise nr
Joonis	1. KORRUS, AUTOMAATNE TULEKAHJU-SIGNALISATSIOONISÜSTEEM	1510_EN_ATS_01
TELEALARM		
001 TELEALARM Põhiv. nnt. 102, Tallinn 11312 tel 6819 850 telealarm@telealarm.ee MTR: 10785189		Projekteeris A. PAKKPUU Kontrollis T. KUTSAR Kumpäev 12.01.2016 Shadum: TÕÖPROJEKT Fail 1510_EN_ATS-TU-IT-0X_TP.dwg Töö nr.: 1510 Mõõtkava 1:100