

1	Nimipinge Ue		400 V / 50 Hz
2	Nimivool In		40 A
3	Üheaegsustegur		0,7
4	Pingesüsteem		eraldatud N ja PE - TN-S
5	Installeeritud võimsus Pi		11,38 kW
6	Arvutuslik võimsus Pa		7,97 kW
7	Vastupidavus lühisvoolule IIs		6 kA
8	Latid ja juhistik, AC		L1,L2,L3,N,PE

9	Kilbi kaitseaste		IP44
10	Paigaldusviis		pinnapealne
11	Kinnitusviis		seinale
12	Ukse tüüp		lukuga
13	Ukse min avamisnurk		120
14	Ukse max pikkus		0
15	Pinnakate		vast tootjale
16	Kilbi materjal		metallist
17	Sisemine eraldus		

18	Tähistused		vast standardile
19	Tunnussilt		vast standardile

20	Toitekaabli suund		alt
21	Väljuvate kaablite suund		ülevaalt-alt

22	Reservruum kilpi		30%
23	Reservruum võimsusele		30%

Tellija VILJANDI VALLAVALITSUS		Töö RAMSI LASTEAIJA PROJEKTEERIMINE	
Objekt	KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVIK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA		Joonise nr
Joonis	JAOTUSKILBI SJK1.1 SKEEM		1510_ET_12
TELEALARM OÜ TELEALARM Pärnu mnt 102, Tallinn 11312 tel 6819 850 telealarm@telealarm.ee	Projekteeris	M.POJO	
	Kontrollis	R.PIUS	Leht/Lehti: 1/3
	Kuupäev	24.11.2015	Stadium: TÖÖPROJEKT
	Fail	1510_ET-SKEEMID-TP.dwg	Töö nr.: 1510

[illegible]

	SISEND PEAJAOTUSKILBIST PJK		11.38		PPJ5G4
	KAABLI KAITSE C20A R.4				
SPD	LIIGINGEPIIRIKUD T2				MKEM4KOR0
	Imax=40kA Up=1,4kV				
	PIIRIKU OLEK EA				
1	S1 SAGEDUSM SC01	1	4,0	3P16	PPJ5G2,5
	INDIKAATORLAMBID KILBI KATTEL				
1K1					
	OLEK EA				
1SA1	LÜLITI 0-A				
	JUHTIMINE EA				
2	V1 SAGEDUSM SC02	1	4,0	3P16	PPJ5G2,5
	INDIKAATORLAMBID KILBI KATTEL				
2K1					
	OLEK EA				
2SA1	LÜLITI 0-A				
	JUHTIMINE EA				
3	KAL.PUMP SV1-P1	1	0,1	1..1,6	PPJ3G1,5
	OLEK EA				
3SA1	LÜLITI A-0-1				
	JUHTIMINE EA				
	INDIKAATORLAMBID KILBI KATTEL				
4	RES			1P16	
5	RES			1P16	
6	PISTIKUPESA (400/230V)	1	3,0	3P16	PPJ5G2,5
7	PISTIKUPESA	1	0,2	1P16	PPJ3G2,5
8	VALGUSTUS	2	0,1	1P10	PPJ3G2,5

Tellija VILJANDI VALLAVALITSUS		Töö RAMSI LASTEIA PROJEKTEERIMINE		
Objekt KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVIK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA		Joonise nr		
Joonis JAOTUSKILBI SJK1.1 SKEEM		1510_ET_12		
TELEALARM	OÜ TELEALARM Pärnu mnt 102, Tallinn 11312 tel 6819 850 telealarm@telealarm.ee	Projekteeris M.POJO	Leht/Lehti: 2/3	
		Kontrollis R.PIUS		
		Kuupäev 24.11.2015		Staadium: TÖÖPROJEKT
		Fail 1510_ET-SKEEMID-TP.dwg		Töö nr.: 1510

LATISTUS

SKEEM
APARATUURI TEHNILISED ANDMED

VÕRGU TEHNILISED ANDMED

GRUPI nr

TARBIIJA NIMETUS

ARV

P kW

In/lv A

JUHTEMESTIKU TEHN.AND.

PE

N

L1,L2,L3

B

1P6A

B

230VAC/24VDC

B

B

Xn Xn

xH1 ROHELINE MÄRKELAMP
xH2 PUNANE MÄRKELAMP

110 JUHTAHTEL

111 VÄIKEPINGETRAFO 230/24 V
JUHTAHELATE TOIDE
SURUNUPP 'INDIKAATORLAMPIDE TEST'

112 JUHTAHTEL
LISARELEED

SIGNAALID AUT.KESKUSESSE

SIGNAALID AUT.KESKUSEST

1P6

1P2

1P6

NOMAK8x2x0,5

PP07x1,5

Tellija

VILJANDI VALLAVALITSUS

Töö

RAMSI LASTEAIJA PROJEKTEERIMINE

Objekt

KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVİK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA

Joonise nr

1510_ET_12

Joonis

JAOTUSKILBI SJK1.1 SKEEM

Leht/Lehti:

3/3

Projekteeris

M.POJO

Kontrollis

R.PIUS

Kuupäev

24.11.2015

Staadium:

TÖÖPROJEKT

Fail

1510_ET-SKEEMID-TP.dwg

Töö nr.:

1510

TELEALARM

OÜ TELEALARM
Pärnu mnt 102, Tallinn 11312
tel 6819 850
telealarm@telealarm.ee