

1	Nimipinge Ue		400 V / 50 Hz
2	Nimivool In		80 A
3	Üheaegsustegur		0,7
4	Pingesüsteem		eraldatud N ja PE - TN-S
5	Installeeritud võimsus Pi		28,32 kW
6	Arvutuslik võimsus Pa		19,8 kW
7	Vastupidavus lühisvoolule IIs		6 kA
8	Latid ja juhistik, AC		L1,L2,L3,N,PE

9	Kilbi kaitseaste		IP44
10	Paigaldusviis		pinnapealne
11	Kinnitusviis		seinale
12	Ukse tüüp		lukuga
13	Ukse min avamisnurk		120
14	Ukse max pikkus		0
15	Pinnakate		vast tootjale
16	Kilbi materjal		metallist
17	Sisemine eraldus		

18	Tähistused		vast standardile
19	Tunnussilt		vast standardile

20	Toitekaabli suund		alt
21	Väljuvate kaablite suund		ülevaalt-alt

22	Reservruum kilpi		30%
23	Reservruum võimsusele		30%

Tellija VILJANDI VALLAVALITSUS		Töö RAMSI LASTEAIJA PROJEKTEERIMINE	
Objekt KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVIK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA			Joonise nr 1510_ET_14
Joonis JAOTUSKILBI SJK1.3 SKEEM			
TELEALARM OÜ TELEALARM Pärnu mnt 102, Tallinn 11312 tel 6819 850 telealarm@telealarm.ee	Projekteeris	M.POJO	Leht/Lehti: 1/4 Staadium: TÖÖPROJEKT Töö nr.: 1510
	Kontrollis	R.PIUS	
	Kuupäev	24.11.2015	
	Fail	1510_ET-SKEEMID-TP.dwg	

LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	VÕRGU TEHNILISED ANDMED					
		GRUPI nr	TARBIJA NIMETUS	ARV	P kW	In/lv A	JUHTMESTIKU TEHN.AND.

PE

N

L1,L2,L3

In/Io= 80A

4xT2

3L 230/400V
3x 40A

3L 230/400V
3x 40A

3L 230/400V
3x 40A

In=25A
Ir=0,03A

In=25A
Ir=0,03A

C

C

C

C

C

C

B

B

B

B

Pi= 28.32

0,7

Pa= 19.82

Ia= 31.79

	SISEND PEAJAOTUSKILBIST PJK	28.32			PPJ5G10
	KAABLI KAITSE C50A R.6				
SPD	LIIGPINGEPIIRIKUD T2				MKEM10KORO
	Imax=40kA Up=1,4kV				
	PIIRIKU OLEK EA				
1	MAASOOJUSPUMP 1	1	9,5	3P32	PPJ5G4
	2-TARIIFNE AKTIIVENERGIA ARVESTI				
	M-Bus ANDMESIIN				
2	MAASOOJUSPUMP 2	1	9,2	3P32	PPJ5G4
	2-TARIIFNE AKTIIVENERGIA ARVESTI				
	M-Bus ANDMESIIN				
3	BASSEINITEHNIKA	1	5,0	3P16	PPJ5G2,5
	2-TARIIFNE AKTIIVENERGIA ARVESTI				
	M-Bus ANDMESIIN				
4	RES			3P16	
5	RES			3P16	
6	PISTIKUPESA (400/230V)	1	3,0	3P16	PPJ5G2,5
7	PISTIKUPESA	1	0,2	1P16	PPJ3G2,5
8	VALGUSTUS	1	0,1	1P16	PPJ3G1,5
9	RES			1P16	
10	RES			1P16	

LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	VÕRGU TEHNILISED ANDMED					
		GRUPI nr	TARBIJA NIMETUS	ARV	P kW	In/lv A	JUHTMESTIKU TEHN.AND.
PE N L1, L2, L3 <							

[illegible]