

1	Nimipinge Ue		400 V / 50 Hz
2	Nimivool In		63 A
3	Üheaegsustegur		0,4
4	Pingesüsteem		eraldatud N ja PE - TN-S
5	Installeeritud võimsus Pi		30,1 kW
6	Arvutuslik võimsus Pa		12,03 kW
7	Vastupidavus lühisvoolule IIs		6 kA
8	Latid ja juhistik, AC		L1,L2,L3,N,PE

9	Kilbi kaitseaste		IP30
10	Paigaldusviis		pinnapealne
11	Kinnitusviis		seinale
12	Ukse tüüp		lukuga
13	Ukse min avamisnurk		120
14	Ukse max pikkus		0
15	Pinnakate		vast tootjale
16	Kilbi materjal		metallist
17	Sisemine eraldus		

18	Tähistused		vast standardile
19	Tunnussilt		vast standardile

20	Toitekaabli suund		alt
21	Väljuvate kaablite suund		ülevaalt-alt

22	Reservruum kilpi		30%
23	Reservruum võimsusele		30%

Tellija VILJANDI VALLAVALITSUS		Töö RAMSI LASTEAIJA PROJEKTEERIMINE	
Objekt	KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVIK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA		Joonise nr
Joonis	JAOTUSKILBI JK2.1 SKEEM		1510_ET_15
TELEALARM OÜ TELEALARM Pärnu mnt 102, Tallinn 11312 tel 6819 850 telealarm@telealarm.ee	Projekteeris	M.POJO	
	Kontrollis	R.PIUS	Leht/Lehti: 1/4
	Kuupäev	24.11.2015	Stadium: TÖÖPROJEKT
	Fail	1510_ET-SKEEMID-TP.dwg	Töö nr.: 1510

LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	VÕRGU TEHNILISED ANDMED					
		GRUPI nr	TARBIJA NIMETUS	ARV	P kW	In/lv A	JUHTMESTIKU TEHN.AND.

PE

N

L1, L2, L3

In/Io= 63A

4xT2

1

2

C

C

In=25A
Ir=0,03A

RVK1

B

In=25A
Ir=0,03A

RVK2

B

In=25A
Ir=0,03A

RVK3

B

In=25A
Ir=0,03A

RVK4

B

In=25A
Ir=0,03A

RVK5

B

In=25A
Ir=0,03A

RVK6

B

In=25A
Ir=0,03A

RVK7

B

In=25A
Ir=0,03A

RVK8

B

In=25A
Ir=0,03A

RVK9

B

In=25A
Ir=0,03A

RVK10

B

In=25A
Ir=0,03A

RVK11

B

In=25A
Ir=0,03A

RVK12

B

<

LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	VÕRGU TEHNILISED ANDMED					
		GRUPI nr	TARBIJA NIMETUS	ARV	P kW	In/lv A	JUHTMESTIKU TEHN.AND.

	15	PISTIKUPESAD: A 212, 213	8	1,6	1P16	PPJ3G2,5
	16	PISTIKUPESAD: A 217	8	1,6	1P16	PPJ3G2,5
	17	PISTIKUPESAD: KÖÖGINURK 221A	4	2,0	1P16	PPJ3G2,5
	18	PISTIKUPESAD: KÖÖGINURK 208A	4	2,0	1P16	PPJ3G2,5
	19	PISTIKUPESAD: NPM 214	1	1,2	1P16	PPJ3G2,5
	20	PISTIKUPESAD: KÖÖGINURK 211	3	1,6	1P16	PPJ3G2,5
	21	ELEKTRIPLIIT	1	3,0	1P16	PPJ3G2,5
	22	VÄLIALA KÜTE ÄRAVOOLUD OLEK EA JUHTIMINE EA SIGNAAL EA	3	0,2	1P16	PPJ3G1,5
	23	RES			1P16	
	24	RES			1P16	

Tellijä VILJANDI VALLAVALITSUS	Töö RAMSI LASTEAIJA PROJEKTEERIMINE
Objekt KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVIK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA	Joonise nr 1510_ET_15
Joonis JAOTUSKILBI JK2.1 SKEEM	
TELEALARM OÜ TELEALARM Pärnu mnt 102, Tallinn 11312 tel 6819 850 telealarm@telealarm.ee	Projekteeris M.POJO Kontrollis R.PIUS Kuupäev 24.11.2015 Fail 1510_ET-SKEEMID-TP.dwg
	Leht/Lehti: 3/4 Stadium: TÖÖPROJEKT Töö nr.: 1510

LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	VÕRGU TEHNILISED ANDMED					
		GRUPI nr	TARBIJA NIMETUS	ARV	P kW	In/lv A	JUHTMESTIKU TEHN.AND.

50	DALI HOONEAUTOMAAFIKA SIDELIIDES	1	0,1	1P6	
	DALI VALGUSTUSE JUHTIMINE, AKUSEADMETE KONTROLL				
	ANDMESIIN JAOTLASSE BD				U/UTP4x2x0,5
51	VALGUSTUS 218A	18	0,4	1P10	PPJ5G1,5
52	VALGUSTUS 217	3	0,1	1P10	PPJ5G1,5
53	VALGUSTUS 205	9	0,2	1P10	PPJ5G1,5
54	VALGUSTUS 221A, 221B	15	0,3	1P10	PPJ5G1,5
55	VALGUSTUS 202, 208A, 208B	18	0,3	1P10	PPJ5G1,5
56	VALGUSTUS 211, 212, 213, 214	17	0,3	1P10	PPJ5G1,5
57	TURVAVALGUSTUS	18	0,1	1P10	PPJ5G1,5
58	VALGUSTUS 218B	1	0,0	1P10	PPJ3G1,5
59	VALGUSTUS 207A, 206, 218, 220A	16	0,2	1P10	PPJ3G1,5
60	VALGUSTUS 203, 204		0,0	1P10	PPJ3G1,5
61	VALGUSTUS 215, 210A, 210B, 209	5	0,0	1P10	PPJ3G1,5
62	RES			1P10	
63	PPK	4	0,2	1P6	PPJ3G1,5
64	RES			1P6	
110	JUHTAHEL			1P6	
	SIGNAALID AUT.KESKUSESSE				NOMAK8x2x0,5
	SIGNAALID AUT.KESKUSEST				PP07x1,5

Tellija	VILJANDI VALLAVALITSUS	Töö	RAMSI LASTEAIJA PROJEKTEERIMINE
---------	------------------------	-----	---------------------------------

Objekt	KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVIK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA	Joonise nr	1510_ET_15
Joonis	JAOTUSKILBI JK2.1 SKEEM		

TELEALARM OÜ TELEALARM Pärnu mnt 102, Tallinn 11312 tel 6819 850 telealarm@telealarm.ee	Projekteeris M.POJO	Leht/Lehti: 4/4
	Kontrollis R.PIUS	Stadium: TÖÖPROJEKT
	Kuupäev 24.11.2015	Töö nr.: 1510
	Fail 1510_ET-SKEEMID-TP.dwg	