

1	Nimipinge Ue		400 V / 50 Hz
2	Nimivool In		63 A
3	Üheaegsustegur		0,7
4	Pingesüsteem		eraldatud N ja PE - TN-S
5	Installeeritud võimsus Pi		19,5 kW
6	Arvutuslik võimsus Pa		13,66 kW
7	Vastupidavus lühisvoolule IIs		6 kA
8	Latid ja juhistik, AC		L1,L2,L3,N,PE

9	Kilbi kaitseaste		IP44
10	Paigaldusviis		pinnapealne
11	Kinnitusviis		seinale
12	Ukse tüüp		lukuga
13	Ukse min avamisnurk		120
14	Ukse max pikkus		0
15	Pinnakate		vast tootjale
16	Kilbi materjal		metallist
17	Sisemine eraldus		

18	Tähistused		vast standardile
19	Tunnussilt		vast standardile

20	Toitekaabli suund		alt
21	Väljuvate kaablite suund		ülevaalt-alt

22	Reservruum kilpi		30%
23	Reservruum võimsusele		30%

Tellija VILJANDI VALLAVALITSUS		Töö RAMSI LASTEAIJA PROJEKTEERIMINE	
Objekt KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVIK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA			Joonise nr 1510_ET_16
Joonis JAOTUSKILBI SJK2.1 SKEEM			
TELEALARM OÜ TELEALARM Pärnu mnt 102, Tallinn 11312 tel 6819 850 telealarm@telealarm.ee	Projekteeris	M.POJO	Leht/Lehti: 1/3 Staadium: TÖÖPROJEKT Töö nr.: 1510
	Kontrollis	R.PIUS	
	Kuupäev	24.11.2015	
	Fail	1510_ET-SKEEMID-TP.dwg	

