


ELEKTRIOSA TINGMÄRGID:

- POS V10

LEED LAMPIDEGA 80W/5770lm TÄNAVAVALGUSTI IP65 + MAST KINNITUSED l=6m
(048 LED 6000 HF 740 WBA ALU)
- POS V7

LEED LAMPIDEGA 44W/CRI>80/4000K/4618lm VALGUSTI IP44, PINNAPEALNE (GLAMOX i20-1200 LED 4600 HF 840 OP)



PROJEKTEERITUD ELEKTRIVARUSTUSE 1kV MAAKAABEL
PROJEKTEERITUD VALGUSTUSE 1kV MAAKAABEL
PROJEKTEERITUD PVC KAABLIKAITSETORU
OLEMASOLEV MP KAABELLIIN
OLEMASOLEV KP KAABELLIIN

DEMONEERITAV OBJEKT

MÄRKUSED:

1. Mx.x-xm – MASTI NUMBER – MASTI KÕRGUS
2. HOONE KÜLGE PROJEKTEERITUD VÄLISVALGUSTID ON KAJASTATUD TUGEVOOLU SISEELEKTRIPAIGALDUSE OSAS.

Tehorajatisse nimetus	Rõhthahekaugus rööpkulgemisel		Püstvahekaugus ristumisel	
	I	II	I	II
Vee- ja kanalisatsioonitoru Kaabel torus	1/0,5 1) 0,25 1)	1	0,5 0,25 9)	0,3 0,2
Gaasitoru Kaabel torus	1/0,5 1) 0,25 1)	1	0,5 0,2 9)	0,3 0,1 3)
Elektrikaabel Paigaldatav kaabel torus	0,1 0,07 2)	0,2...0,3 0,2 5) 0,0 7)8)	0,1/0,5 10) 0,1	0,2 0,0 7)
Sidekaabel või kanalisatsioon Paigaldatav kaabel torus	0,5 0,1 5)	0,25...0,5 0,2 5) 0,0 7)8)	0,5 0,15 11)	0,2 0,0 7)

- 1) Kitsas kohas erikooskõlastuse kohaselt;
2) Kehetataks käesoleva standardiga eeldusel, et mõlemad kaablid on torus;
3) PE-gaasitorude puhul, kui kaabel paikneb torust allpool. Nimipingel 20 kV pole lubatud;
4) Kaabel kaitsitud fugeva või keskmise kaitseastmega või eraldatud betoonplaatidega;
5) Kaitsetsooni välispiir, soovitatav väiksem vahekaugus kitsastes tingimustes;
6) Mõlemad kaablid kaitsitud (torus või kanal);
7) Vähiomad rööpkulgemisel;
8) Kaablit kaitsev toru peab ulatuma ristuvast rajatisest ± 2 m kummalgi poole;
9) Ristumisel madalpingekaabliga;
10) Kaablid p.o. 1 m pikkuselt kummalgi poole olema eraldatud betoonplaatide või A-tugevusklassi torudega. Sidekaabel p.o. pealpool.
I veerg sisaldab koostajate nimesid ja ehituspraktikas seni kehtivaks tunnistatud elektriseadmete ehituseeskirjade norme.
II veerg sisaldab Eesti Projektimisnormide EPN 17 eelnõu osa 8 tabelites 8.2..8.4 ja 8.6 toodud norme, mis pole veel üldkohustuslikena kehtestatud, kuid mille rätkimist võib (eriti vähendatud kaugusi kitsastes kohtades) projekteerimisel taotleda.

Tallinn		Töö	
VILJANDI VALLAVALITSUS		RAMSI LASTEAIJA PROJEKTEERIMINE	
Objekt	KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVIK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA	Joonise nr	
Joonis	ELEKTRI TUGEVOOLU VÄLISVÕRKUDE PLAA	1510_EV-01	
TELEALARM		Projekteeris	M. POOL
OU TELEALARM		Kontrollis	R. PIUS
Pärnu mnt 102, Tallinn 11312		Kuupäev	24.11.2015
tel 6819 850		Staadium	TÖÖPROJEKT
telealarm@telealarm.ee		Töö nr.	1510
1510_EV-01-TER_TP.dwg		Mõõtkava	1:500

