

AS Ramsi Turvas

meie : ML 4199/15 5.11.2015.a.

Elektrivõrk

TEHNILISED TINGIMUSED 66/15

Tehnilised tingimused antud Arhitektuuri-ja Inseneribüroole ESPLAN Tallinn Kopli 72 Viljandi Vallale kuuluva , Ramsi asulas uue energiatõhusa lasteaia projekteerimiseks.

Olemasolev:

Elektrivarustus: AS Ramsi Turvas elektrivõrgu Ramsi -2 alajaama15/04 (400Kva)madalpinge poolelt.

Tarbija liitumispunkt: Ramsi-2 alajaamas . Võrguühenduse kasutamise leping nr. 1127 (12.12.2001)

Tarbija peakaitse: 3x160A-vt. Võrguühenduse kasutamise leping nr. 1127

Toitepinge: 400V

Pingelang: liitumispunkt alajaamas

Lähtuvalt uue energiatõhusa lasteaia projekteerimisega annab võrguettevõtja tehnilised tingimused Projekteerimiseks tingimused, et ei muutu tarbimistingimused (st. põhiliselt püsikoormuste samsugust taset. Kui tuleb oluliselt juurde elektrikütet jne siis on oluline tarbimistingimuste muutumine) ja oleks uute seadmetega tagatud elektromagnetiline ühilduvus- häirekindlus.

Tehnilised tingimused antud: 05.11.2015.a.

Kehtivus kuni: projekteerimiseks

Tehnilised tingimused väljastas:

Mati Luik

Ramsi Turvas AS elektrivõrk

võrgu juhataja

tel: 5058533

mati@ramsiturvas.ee