

**ESTWIN004 ELA069 Suure-Jaani-Vastemõisa-Savikoti-Viljandi
Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite
paigalduse tööprojekt**

6. KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

(Originaalkooskõlastused asuvad projekti nr.HT0138 eksemplari nr 001 p6.1. juures)

Jrk nr	Kooskõlastaja	Kooskõlastuse kuupäev ja nr	Märkused
1.	Maanteeameti lääne regioon Allan Allik, tel 4355630	30.10.2013 nr 13-00113/651 19.11.2013 nr 15-2/13-00113/724	Enne ehitustööde algust, mis toimuvad riigimaantee teemaal ja kaitsevööndis on kohustuslik hankida Maanteeameti Lääne Regioonist teehoiuväliste tööde luba. Samuti teavitada enne ehitustööde algust Maanteeameti Lääne Regiooni ja tee hooldajat (2014. aasta alguse seisuga Sakala Teed OÜ). Peale tööde lõppu anda Maanteeametile üle teostusdokumentatsioon paberkandajal 2 eksemplaris.
2.	Muinsuskaitseamet, Lõuna-Eesti järelevalveosakond Anne Kivi, tel 4333925	27.11.2013 nr 21628	Enne tööde algust tuleb võtta luba Muinsuskaitseametist. Töid teostada tähelepanelikult, kultuuriväärtuslike leidude ilmnemisel tööd koheselt peatada ja võtta ühendust maakonnainspektoriga. Juhul kui trassi asukoht muutub, teavitada sellest koheselt Muinsuskaitseametit.
3.	Keskkonnaamet Sulev Vare Hille Lapp, tel 4355616	28.10.2013 nr PV 6-6/13/24516-2	Vältida pargipuude kahjustamist. Põlispuude võraprojektsiooni ulatuses tuleb tööde teostamine kavandada käsitsi, juurestikku kahjustamata või kasutades kinnist meetodit.
4.	Viljandi Veevärk AS Urve Kangermann, tel 614 0017	06.01.2014	
5.	TELE2 Eesti AS Juhan Saar, tel 6866672	17.01.2014	
6.	EMT AS Raivo Lippus	20.01.2014	
7.	Elisa Eesti AS Jaanus Eero, tel 6800048	16.01.2014 nr 1/14	
8.	EG Võrguteenus AS Sulev Salu, tel 5048729	13.01.2014 nr A13/100	Tööde teostamiseks gaasitorustiku kaitsevööndis peab tööde eest vastutav isik enne tööde algust kohale kutsuma EG Võrguteenus AS esindaja mob: 5048729, mob: 5333 3680. Tehnovõrkude vahelised vähimad kujud: EVS 843 LINNATÄNAVAD.
9.	Elektrilevi OÜ Enn Truuts, tel 5153812	10.01.2014 Nr 9665187952	1.Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks saata 10 päeva enne tööde algust taotlus aadressile jarelvalvepoh@elektrilevi.ee tel 7154600. 2.Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel OÜ Elektrilevi esindaja juuresolekul. 3.Kaablite kaitsevööndis ja elektri õhuliinide kaitsevööndis töötamiseks vormistada OÜ Elektrilevi esindajaga vastav luba.

			4. Elektripaigaldiste kaitsevööndis tööde teostamisel jälgida loal toodud tingimusi 5. Kõik lahtikaevatud kaablid tuleb kaitsta lõhestatud torudega min PT750N tugevusklassiga. Keskpinge kaablid katta torudega D 160mm, madalpinge kaablid katta torudega D 110mm. Kaitsetoru peab ulatuma vähemalt 1m mõlemale poole ristuvat kaablit 6. Süvendades olemasolevat pinnast õhuliinimasti kaitsevööndis sügavamale kui 1m, tuleb ette näha õhuliinimastide toestamine. 7. Olemasoleva maakaabliga ristuva sidekaabli ning maakaabli vahe peab jääma soovitatavalt 0,5 m rajatise välispinnast. 8. Maakaabliga ristumisel väiksem kuju (0,2 m) on lubatud juhul kui see on kooskõlastatud kaabli valdajaga. Ehitustööde käigus arvestada OÜ Elektrilevi poolt väljastatud tehniliste tingimustega nr 216497. Kooskõlastus kehtib 1 aasta.
10.	Elion Ettevõtted AS Remo Toodo, tel 4349301	13.01.2014 Nr22150008	Töid võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Info tööloa saamiseks telefoninumbri 5030055. Enne kaevetööde alustamist tuleb siderajatiste asukohad kaevetööde piirkonnas looduses maha märkida. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast. Maa-alal paikneb Elionile kuuluvad liinirajatised: Kaablikanaliseatsioon, Maakaabel, Õhuliin, Jaotusseadmed. Kooskõlastus kehtib 1 aasta.
11.	Põllumajandusamet Heiki Eller, tel 4342262	16.01.2014 Nr 14-1.14/78	1. Kollektoreesvoolude vahetus läheduses teostada tööd käsitsi ja lahtise kaevikuga. Kollektori juhuslikul vigastamisel asendada katkine toru sama läbimõõduga plasttoruga. 2. Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 3. Sidekaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist ühe kuu jooksul PMA Viljandi keskusele.
12.	Ramsi VK OÜ Maili Meister, tel 4333825	13.01.2014	
13.	Suure-Jaani Haldus AS Aivar Veeperv	15.01.2014 nr 5	
14.	Viljandi Maavalitsus Koostaja: Karin Künnapuu, tel 4330509 Kooskõlastaja: Lembit Kruuse, maavanem	17.01.2014 nr 8-3/2014/95-2	Projekti kooskõlastus
15.	Viljandi Maavanem Koostaja: Karin Künnapuu, tel 4330509 allkirjastaja: Lembit Kruuse, maavanem	20.01.2014 Nr 1-1/2014/37	Nõusolek tehonorajalise püstitamiseks