

## ELEKTRILEVI OÜ PÄRNU-VILJANDI REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. 225771

Väljastatud: 02.12.2014  
Kehtivad kuni: 02.12.2016

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise  
iseloomustus:

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks  
järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x10A**

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

**MUSTLA 35/15**

Toitefiider:

**PAISTU:MUS Sultsi I:(Mustla)**

Jaotusalajaam:

Sektsioon:

Jaotusfiider:

**F3**

Sõidutee valgustuse 49 Imavere-Karksi-Nuia tee Sultsi külas Viljandi vallas Viljandi maakonnas elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ liitumisspetsialisti poole. Liitumiseks Elektrilevi OÜ projekteerib ja ehitab Sultsi I alajaama toitel liitumiskilbi peakaitsmega 3x10A. [Min.Ik(1)=250 A] ja 3f arvestiga 2tar. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

**Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis,  
mis asub võrguettevõtja mastil.**

**Kinnitaja:**

Karl Joost

Ehitusosakonna liitumiste projektijuht

Koostas: Karl Joost

Telefon: 51 29 576