

	KAETUD TÖÖDE AKT nr 155-1	17.10.2015
--	----------------------------------	-------------------

Ehitise nimetus ja asukoht: **Kalmetu kooli tänavavalgustus, Tănassilma küla, Viljandi vald , Viljandimaa**

Kaetud tööde ülevaatusse teostajad:

Töövõtja esindaja:	Aavo Kivisild
Alltöövõtja esindaja:	
Tellija/järelvalve esindaja:	Heino Lapp
Projekteerija esindaja:	
Ekspert / Spetsialist / Ametiisik:	

Ülevaatusse teostajate poolt koostati akt alljärgnevas:

Ülevaatuses ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: Kalmetu kooli tänavavalgustuse ja kordusmaandused			
Tööde projekteerija:		Iffel Energia OÜ	
Projekti / jooniste numbrid:		E15183	
Kasutatud materjalid / seadmed / jne:		,Cu 25, vasetatud terasvardad SGA 16 L=4,2m	
Tööde alustamise kuupäev:		17.10.2015	Tööde lõpetamise kuupäev:
			17.10.2015
Muud märkused (andmed siseinstallatsiooni, pot. ühtlustusjuhtide, maanduspaigaldise jne kohta): Mastidele V2 ,V4, V5 teostatud kordusmaandus 1 elektroodilga L=4,2 m			
nende tööde vastuvõtu nõuetele (nimetused):		Võrgustandard	
Lubatud järgnevate tööde tegemine:		Kaevise sulgemine	
Allkirjad:			
Töövõtja	Alltöövõtja	Tellija / järelvalve	
Projekteerija	Ekspert / Spetsialist / Ametiisik		
Akti lisad: (joonised, fotod, vms)		teostus digialusel	

	KAETUD TÖÖDE AKT nr 155-2	17.10.2015
--	----------------------------------	-------------------

Ehitise nimetus ja asukoht: **Kalmetu kooli tänavavalgustus, Tännassilma küla, Viljandi vald , Viljandimaa**

Kaetud tööde ülevaatusse teostajad:

Töövõtja esindaja:	Aavo Kivisild
Alltöövõtja esindaja:	
Tellija/järelvalve esindaja:	Heino Lapp
Projekteerija esindaja:	
Ekspert / Spetsialist / Ametiisik:	

Ülevaatusse teostajate poolt koostati akt alljärgnevas: 0,4kV kaabel

Ülevaatusseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: Kalmetu kooli tänavavalgustuse masti V1-V2 ja V6-V7 vaheline maakaabelliin	
Tööde projekteerija:	Iffel Energia OÜ
Projekti / jooniste numbrid:	E15183
Kasutatud materjalid / seadmed / jne: Kaabel AXMK 4g35 L=100m, PVC toru D=50	
Tööde alustamise kuupäev:	17.10.2015
Tööde lõpetamise kuupäev:	17.10.2015
Muud märkused (andmed siseinstallatsiooni, pot. ühtlustusjuhtide, maanduspaigaldise jne kohta): Kaabel paigaldatud pinnasesse ca 0,7-1 m sügavusele kaitsetorusse D=50. Kaabel tähistatud 0,3m kaaugusel signaallindiga . Kaabli paiknemine looduses kantud teostusjoonisele.	
Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja –eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele (nimetused): Vörgustandard	
Lubatud järgnevate tööde tegemine: Kaevise sulgemine	
Allkirjad:	
Töövõtja	Alltöövõtja
Projekteerija	Ekspert / Spetsialist / Ametiisik
Tellija / järelvalve	
Akti lisad: (joonised, fotod, vms) teostus digialusel	