

K I R I

Kellele: Hr. J. Kändmaa Crusta projekt OÜ / Hübri 7 Tallinn 13426 / jaan@crusta.ee

Teema: Raudna –Loodi kergliiklustee

Teie taotlused: 1. Välja anda Raudna –Loodi kergliiklustee ehitamiseks tehnilised tingimused.
2. Välja anda tehnilised tingimused kergliiklustee välisvalgustuse lülituskilbi toiteks.

Vastus: 1. Ramsi Turvas AS ei väljasta tehnilisi tingimusi kergliiklustee ehituseks. Projekteerija Reaalprojekt OÜ, ega ka ehituse tellija / Viljandi Vallavalitsus/ ei ole Ramsi Turvas AS-ile kergliiklustee projekti läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks esitanud.
Tee kulgeb Ramsi Turvas AS elektrivõrgu kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis osaliselt ja ristub madalpinge õhuliinidega kahes kohas ja ühes kohas madalpinge kaabelliiniga.
Tee projekteerijal saata digitaalselt allkirjastatud projekt Ramsi Turvas AS e-posti mati@ramsiturvas.ee läbivaatamiseks ja elektrivõrgule kuuluvate tehnorajatiste piirkonnas kooskõlastamiseks.

2. Kergliiklustee välisvalgustuse tehniliste tingimuste väljastamiseks vajalik täita Liitumistaotlus . Liitujal peab olema õiguslik alus tema elektripaigaldise aluse kinnistu või ehitise, kus paikneb tema elektripaigaldis, kasutamiseks.
Kooskõlastatud on Raudna –Loodi tee km 5,2-6,8 geodeetiline alusplaan, millele on kantud Ramsi Turvas AS i elektrimaakaablid.
Kooskõlastatud õhuliinide ja kaablite paiknemine kaartitel 1-5 kergliiklustee projekteerimiseks /22.01,18/.

3. Liitumistaotluse vorm elektrivõrguga liitumiseks.
Kui Teile on antud kinnistu omaniku poolt vastav volikiri , mille alusel Teie tegutsete, siis täitke liitumisavaldus- või saatke see töö tellijale ---Viljandi Vallavalitsusele.

Koostas: Mati Luik
elektrivõrgu juht
tel: 5058533
mati@ramsiturvas.ee